

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Строительные работы

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-01_искл, ЛС № 02-01-01 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-01_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-01_искл (по доб. работам - по ЛС № 02-01-01_доб. - указана в скобках)																	
Раздел 1. Демонтаж																	
Демонтаж оконных и дверных блоков																	
1	1 (1)	6.56-38-3	6.70-35-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных. Демонтаж деревянных дверных блоков (размером 2,05х0,952 мм) 2,05*0,952*58 шт. - 38,64.=74,55 м2	100 М2	0,3864	0,7455	1,13	14 958,82	125 794,86		140 753,68	125 794,86	Объем: 0,3864 → 1,131928 100 м2 (Δ +0,745528). Шифр: 6.56-38-3 → 6.70-35-3. Наименование уточнено по текущей ВОР. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
2	2	6.56-38-1	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	1,2306	0,00	1,23	85 417,56			85 417,56	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 1,2306 100 м2; шифр 6.56-38-1. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
3	3	6.58-4-1	6.58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М	0,758	0,00	0,76	2 791,07			2 791,07	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,758 100 м; шифр 6.58-4-1. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
Демонтаж перегородок																	
4	4(3)	6.55-3-1	6.70-24-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	Разборка кирпичных перегородок (толщ. 120, 250 мм, 160 мм со штукатуркой)	1 М3 КЛАДКИ	13,62	29,14	42,76	88 549,53	839 672,17	0,00	928 221,70	839 672,17	Объем: 13,62 → 42,76 1 м3 кладки (Δ +29,14). Шифр: 6.55-3-1 → 6.70-24-1. Наименование уточнено по текущей ВОР. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
5	5	6.55-2-2	6.55-2-2	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ, ШЛАКОБЕТОННЫХ, ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	Разборка перегородок из гипсовых плит	100 М2	2,018	0,0000	2,018	54 150,25			54 150,25	0,00	Объем 2,018 100 м2 сохранён. Шифр 6.55-2-2 сохранён. Наименование уточнено по текущей ВОР.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
Демонтаж отделки стен																	
6	6	6.61-33-1	6.61-33-1	СНЯТИЕ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	СНЯТИЕ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	100 М2	0,143		0,143	1 065,74		0,00	1 065,74	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,143 100 м2; шифр 6.61-33-1. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	16	6.53-14-5	6.53-14-5	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (Раскрытие заложеного проема в кирпичной стене 640мм Лист 6 АР.ВОР, Расширение дверных проемов в кирпичных стенах 640 мм Лист 6 АР.ВОР)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (Раскрытие заложеного проема в кирпичной стене 640мм Лист 6 АР.ВОР, Расширение дверных проемов в кирпичных стенах 640 мм Лист 6 АР.ВОР)	10 М3 КЛАДКИ	1,0488	0	1,0488	145 097,94		0,00	145 097,94	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 1,0488 10 м3 кладки; шифр 6.53-14-5. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 2
17	17	6.53-14-3	6.53-14-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (Расширение дверных проемов в кирпичных стенах 510 мм.Лист 6 АР.ВОР)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (Расширение дверных проемов в кирпичных стенах 510 мм.Лист 6 АР.ВОР)	10 М3 КЛАДКИ	0,0204	0	0,0204	2 797,51		0,00	2 797,51	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,0204 10 м3 кладки; шифр 6.53-14-3. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 1
18	18	6.62-31-1	6.62-31-1	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)	1 М2 ПОВЕРХНОСТИ	45,2	0	45,2000	11 770,05		0,00	11 770,05	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 45,2 1 м2 поверхности; шифр 6.62-31-1. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 4
19	19	6.69-28-17	6.69-28-17	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 180 ММ (листы 5,7 КР)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 180 ММ (листы 5,7 КР)	10 СМ ПРОХОДКИ СВЕРЛА	9,6	0	9,6000	6 648,89		0,00	6 648,89	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 9,6 10 см проходки сверла; шифр 6.69-28-17. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
20	20	6.69-28-24	6.69-28-24	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 250 ММ (листы 5,7,9 КР)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 250 ММ (листы 5,7,9 КР)	10 СМ ПРОХОДКИ СВЕРЛА	3,6	0	3,6000	4 819,18		0,00	4 819,18	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 3,6 10 см проходки сверла; шифр 6.69-28-24. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
21	21	6.53-14-1	6.53-14-1	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (листы 5,7,9 КР)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (листы 5,7,9 КР)	10 М3 КЛАДКИ	0,03681	0	0,0368	5 105,95		0,00	5 105,95	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,03681 10 м3 кладки; шифр 6.53-14-1. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 1
22	22	6.53-14-5	6.53-14-5	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (листы 5,7,9 КР)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (листы 5,7,9 КР)	10 М3 КЛАДКИ	0,0144	0	0,0144	1 992,20		0,00	1 992,20	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,0144 10 м3 кладки; шифр 6.53-14-5. Стоимость не изменена.	117/15-АР, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	23	6.53-14-1	6.53-14-1	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (в перегородке из газоблока) (листы 5,7,9 КР)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (в перегородке из газоблока) (листы 5,7,9 КР)	10 МЗ КЛАДКИ	0,00261	0	0,0026	362,04		0,00	362,04	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,00261 10 м3 кладки; шифр 6.53-14-1. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
24	24	6.69-7-4	6.69-7-4	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ (в стеклянной перегородке)(листы 5,7 КР)	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ (в стеклянной перегородке)(листы 5,7 КР)	100 ОТВЕРСТИЙ	0,23	0	0,2300	10 562,95		0,00	10 562,95	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,23 100 отверстий; шифр 6.69-7-4. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
25	25	6.69-39-3	6.69-39-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 (листы 10, 12 КР)	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 (листы 10, 12 КР)	100 ШТ.	0,1	0	0,1000	11 494,77		0,00	11 494,77	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,1 100 шт.; шифр 6.69-39-3. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
Очистка от мусора																	
26	26	6.68-13-1	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	107,53822	0,0000	107,5382	12 201,14	0,00		12 201,14	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 107,53822 1 т; шифр 6.68-13-1. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
27	27	15.1-23-10 Доп.41		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		1 Т	107,53822	0,00	107,5382	28 602,16			28 602,16	0,00	Исключено по текущей ВОР: 107,53822 1 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
28	28	15.1-0-8 Доп.18,26; Доп.41; Доп.44		РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОМА, БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА		1 Т	107,53822	0,00	107,5382	20 026,78			20 026,78	0,00	Исключено по текущей ВОР: 107,53822 1 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
Раздел 2. Строительные работы																	
Кладка перегородок из газоблоков																	
29	29	3.8-18-1	3.8-18-1	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (Монтаж перегородок 120 мм из пеноблоков лист 10 АР.ВОР)	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (Монтаж перегородок 120 мм из пеноблоков лист 10 АР.ВОР)	1 МЗ КЛАДКИ	16,74	-16,74	0,00	107 882,31		-107 882,31	0,00	-107 882,31	Исключено по текущей ВОР: 16,74 1 м3 кладки → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
30	30	6.53-22-4	6.53-22-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН (Монтаж кирпичных стен 250 мм. из кирпича Лист10 АР.ВОР, Лист 1 КР.ВОР)	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН (Монтаж кирпичных стен 250 мм. из кирпича Лист10 АР.ВОР, Лист 1 КР.ВОР)	100 МЗ КЛАДКИ	0,0375	-0,0375	0,00	27 628,74		-27 628,74	0,00	-27 628,74	Исключено по текущей ВОР: 0,0375 100 м3 кладки → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
Перекрышки и обрамление проемов																	
31	31	6.53-19-1 Доп.22	6.53-19-1 Доп.22	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (Проем П-1 лист1 КР.ВОР, Проем П-5 и П-6 лист 2 КР.ВОР, проем П-7 лист 4 КР.ВОР)	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (Проем П-1 лист1 КР.ВОР, Проем П-5 и П-6 лист 2 КР.ВОР, проем П-7 лист 4 КР.ВОР)	1 Т МЕТАЛЛ ОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК	1,21217	-1,21217	0,00	100 504,89		-100 504,89	0,00	-100 504,89	Исключено по текущей ВОР: 1,21217 1 т металлоконструкций перемычек → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	32	1.1-1-1145	1.1-1-1145	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	Т	0,42768	-0,42768	0,00	21 057,10		-21 057,10	0,00	-21 057,10	Исключено по текущей ВОР: 0,42768 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
33	33	1.1-1-1112	1.1-1-1112	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	Т	0,63752	-0,63752	0,00	15 572,07		-15 572,07	0,00	-15 572,07	Исключено по текущей ВОР: 0,63752 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
34	34	1.1-1-1102	1.1-1-1102	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	Т	0,13365	-0,13365	0,00	3 511,41		-3 511,41	0,00	-3 511,41	Исключено по текущей ВОР: 0,13365 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
35	35	1.3-4-20	1.3-4-20	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ	Т	0,01332	-0,01332	0,00	461,27		-461,27	0,00	-461,27	Исключено по текущей ВОР: 0,01332 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
36	36	6.56-35-1 Доп.22	6.56-35-1 Доп.22	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ (перемычки подвала и усиление отверстий 3го этажа - лист 1 КР.ВОР, проем П-2, П-3, П-4 лист 2 КР.ВОР, Усиление отверстий стен 4 го этажа и техэтажа Лист 3 КР.ВОР, проем П-2, П-3 Лист 4 КР.ВОР)	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ (перемычки подвала и усиление отверстий 3го этажа - лист 1 КР.ВОР, проем П-2, П-3, П-4 лист 2 КР.ВОР, Усиление отверстий стен 4 го этажа и техэтажа Лист 3 КР.ВОР, проем П-2, П-3 Лист 4 КР.ВОР)	1 Т	1,13769	-1,06569	0,0720	25 965,49		-24 322,25	1 643,24	-24 322,25	Объем: 1,13769 → 0,072 т (Δ - 1,06569). Шифр 6.56-35-1 Доп.22 сохранён.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
37	37	1.1-1-1112	1.1-1-1112	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	Т	1,10933	-1,04833	0,0610	27 096,50		-25 606,51	1 489,99	-25 606,51	Объем: 1,10933 → 0,061 т (Δ - 1,04833). Шифр 1.1-1-1112 сохранён.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
38	38	1.1-1-1102	1.1-1-1102	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	Т	0,02836	-0,01736	0,0110	745,11		-456,10	289,01	-456,10	Объем: 0,02836 → 0,011 т (Δ - 0,01736). Шифр 1.1-1-1102 сохранён.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
39	39	3.15-65-4	3.15-65-4	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КАРНИЗОВ И ТЯГ	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КАРНИЗОВ И ТЯГ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,05096	-0,05096	0,00	2 567,99		-2 567,99	0,00	-2 567,99	Исключено по текущей ВОР: 0,05096 100 м2 оштукатуриваемой поверхности → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
40	40	3.15-63-6	3.15-63-6	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КАРНИЗОВ, ТЯГ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КАРНИЗОВ, ТЯГ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,05096	-0,05096	0,00000	16 733,61		-16 733,61	0,00	-16 733,61	Исключено по текущей ВОР: 0,05096 100 м2 оштукатуриваемой поверхности → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 4
41	41	6.53-19-1 Доп.22	6.53-19-1 Доп.22	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (Обрамление дверных проемов, лист 6 АР.ВОР)	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (Обрамление дверных проемов, лист 6 АР.ВОР)	1 Т МЕТАЛЛ ОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК	0,18481	0,00000	0,18481	15 323,17		0,00	15 323,17	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,18481 т металлоконструкций перемычек; шифр 6.53-19-1 Доп.22. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	42	1.1-1-1145	1.1-1-1145	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	Т	0,06614	0,00000	0,06614	3 256,45		0,00	3 256,45	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,06614 т; шифр 1.1-1-1145. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
43	43	1.1-1-1112	1.1-1-1112	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	Т	0,10712	0,00000	0,10712	2 616,51		0,00	2 616,51	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,10712 т; шифр 1.1-1-1112. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
44	44	1.1-1-1102	1.1-1-1102	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	Т	0,01155	0,00000	0,01155	303,46		0,00	303,46	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,01155 т; шифр 1.1-1-1102. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
Усиление перекрытий																	
45	45	3.9-14-1	3.9-14-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО 25 М (усиление отверстий перекрытия 3го этажа Лист 2 КР.ВОР, усиление отверстий перекрытия 4го этажа Лист 3 КР.ВОР, балка Б-1 лист 4 КР.ВОР)	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО 25 М (усиление отверстий перекрытия 3го этажа Лист 2 КР.ВОР, усиление отверстий перекрытия 4го этажа Лист 3 КР.ВОР, балка Б-1 лист 4 КР.ВОР)	1 Т-КОНСТРУКЦИЙ	0,80249	-0,80249	0,00	7 565,27		-7 565,27	0,00	-7 565,27	Исключено по текущей ВОР: 0,80249 т конструкций → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
46	46	1.1-1-1145	1.1-1-1145	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, №12-41	Т	0,70369	-0,70369	0,00	34 646,63		-34 646,63	0,00	-34 646,63	Исключено по текущей ВОР: 0,70369 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
47	47	1.1-1-1112	1.1-1-1112	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО, ШИРИНА ПОЛКИ БОЛЕЕ 70 ММ	Т	0,08756	-0,08756	0,00	2 138,74		-2 138,74	0,00	-2 138,74	Исключено по текущей ВОР: 0,08756 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
48	48	1.1-1-1102	1.1-1-1102	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА БОЛЕЕ 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1	Т	0,01124	-0,01124	0,00	295,31		-295,31	0,00	-295,31	Исключено по текущей ВОР: 0,01124 т → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
Двери и окна																	
49	49	3.10-84-5 Доп.4, Доп.47	3.10-84-5 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 (ОК-3)	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 (ОК-3)	100 М2	0,0153	-0,0077	0,0077	15 204,53		-7 602,27	7 602,26	-7 602,27	Объем: 0,0153 → 0,00765 100 м2 (Δ -0,00765). Шифр 3.10-84-5 Доп.4, Доп.47 сохранён.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
50	50	3.10-84-6 Доп.4, Доп.47	3.10-84-6 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 (ОК-1 и ОК-2)	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 (ОК-1 и ОК-2)	100 М2	1,0422	0	1,0422	614 672,10			614 672,10	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 1,0422 100 м2; шифр 3.10-84-6 Доп.4, Доп.47. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	51	3.10-84-6 Доп.4, Доп.47	3.10-84-6 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 (ОК-1 *)	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2 (ОК-1 *)	100 М2	0,0648	0	0,06	80 727,37		0,00	80 727,37	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,0648 100 м2; шифр 3.10-84-6 Доп.4, Доп.47. Стоимость не изменена.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 2
52	52	3.10-85-2 Доп.4, Доп.47	3.10-85-2 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М	100 М	0,803	-0,794	0,009	40 970,66		-40 511,48	459,18	-40 511,48	Объем: 0,803 → 0,009 100 м (Δ - 0,794). Шифр 3.10-85-2 Доп.4, Доп.47 сохранен.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 1
53	53	3.15-145-3	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2 ОБЛИЦО ВКИ	1,9260	-1,9155	0,0105	389 644,24		-387 520,02	2 124,22	-387 520,02	Объем: 1,926 → 0,0105 100 м2 облицовки (Δ - 1,9155). Шифр 3.15-145-3 сохранен.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 6
54	54	3.15-174-14 Доп.37	3.15-174-14 Доп.37	МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ (УГЛОВЫХ ОТБОЙНИКОВ), ТИП CG-50В ПРИКЛЕИВАНИЕМ К ПОВЕРХНОСТИ	МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ (УГЛОВЫХ ОТБОЙНИКОВ), ТИП CG-50В ПРИКЛЕИВАНИЕМ К ПОВЕРХНОСТИ	10 М	25,18	0	25,18	15 786,77		0,00	15 786,77	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 25,18 10 м; шифр 3.15-174-14 Доп.37. Стоимость не изменена.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 1-8
55	55	6.58-18-4	6.58-18-4	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М	0,803	-0,794	0,009	17 810,39		-17 610,76	199,63	-17 610,76	Объем: 0,803 → 0,009 100 м (Δ - 0,794). Шифр 6.58-18-4 сохранен.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 1-8
56	56	3.10-83-2 Доп.4, Доп.47	3.10-83-2 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (Д6,Д7)	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (Д6,Д7)	100 М2	0,1092	-0,1092	0,00	66 229,09		-66 229,09	0,00	-66 229,09	Исключено по текущей ВОР: 0,1092 100 м2 → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 2
57	57	3.10-83-1 Доп.4, Доп.47	3.10-83-1 Доп.4, Доп.47	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2(Д1*, Д2*, Д3,Д3*, Д5*)	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2(Д1*, Д2*, Д3,Д3*, Д5*)	100 М2	0,18795	-0,18795	0,00	123 356,11		-123 356,11	0,00	-123 356,11	Исключено по текущей ВОР: 0,18795 100 м2 → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 2
58	58	3.9-74-1 Доп.22, 44, Доп.47	3.9-74-1 Доп.22, 44, Доп.47	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 ШТ.	0,2	-0,2	0,00	8 433,90		-8 433,90	0,00	-8 433,90	Исключено по текущей ВОР: 0,2 10 шт. → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-АП, 117/15-КР	23/085-И-ВР.АП, лист 2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	66 (76)	3.15-29-1	3.70-258-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 М2	4,641	1,5889	6,2299	471 796,33	1 135 975,32		1 607 771,65	1 135 975,32	Объем: 4,641 → 6,2299 100 м2 (Δ +1,5889). Шифр: 3.15-29-1 → 3.70-258-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Потолок МЕТРИУМ Оптима» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.36: ООО «К.Центр» (ИНН 5257164850), прайс-лист от 15.09.2025, стр.74-76; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 3 375,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 2 868,75; база 2 868,75 ÷ 10,18 = 281,80; текущая 281,80 × 10,18 = 2 868,72 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-Н-ВР.АР, лист 1
67	67	http://xn--80akklfbmarefani.xn--p1ai/catalog/podvesnye-potolki/grilyato/lyumsvet/potolok-grilyato-50h50h40-chernyy.html	http://xn--80akklfbmarefani.xn--p1ai/catalog/podvesnye-potolki/grilyato/lyumsvet/potolok-grilyato-50h50h40-chernyy.html	Потолок Грильято 50х50х40 черный Ц=1285/1.18/5,23*1,03	Потолок Грильято 50х50х40 черный Ц=1285/1.18/5,23*1,03	м2	464,1	0	464,10	515 497,87		0,00	515 497,87	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 464,1 м2, шифр http://xn--80akklfbmarefani.xn--p1ai/catalog/podvesnye-potolki/potolok-grilyato/lyumsvet/potolok-grilyato-50h50h40-chernyy.html . Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-Н-ВР.АР, лист 4
68	68 (78)	3.15-96-4	6.70-257-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2670	0,4623	0,7293	15 029,46	54 456,31		69 485,77	54 456,31	Объем: 0,267 → 0,7293 100 м2 окрашиваемой поверхности (Δ +0,4623). Шифр: 3.15-96-4 → 3.70-300-6. Наименование уточнено по текущей ВОР. Окраска потолков по штукатурке — ремонтная норма 6.70-257-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход материалов — по норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-Н-ВР.АР, лист 4
69	69	3.13-9-2	3.13-9-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	100 М2	0,826	0	0,826	3 649,06		0,00	3 649,06	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,826 100 м2; шифр 3.13-9-2. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-Н-ВР.АР, лист 4

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	78	3.11-4-1 Доп.11	3.11-4-1 Доп.11	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,393	-0,393	0,000	22 376,46		-22 376,46	0,00	-22 376,46	Исключено по текущей ВОР: 0,393 100 м2 изолируемой поверхности → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 6
79	79	3.11-4-2 Доп.11	3.11-4-2 Доп.11	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-2	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,393	-0,393	0,000	12 506,65		-12 506,65	0,00	-12 506,65	Исключено по текущей ВОР: 0,393 100 м2 изолируемой поверхности → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
80	80	3.11-10-1 Доп.11	3.11-10-1 Доп.11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	4,793	-4,793	0,000	85 886,34		-85 886,34	0,00	-85 886,34	Исключено по текущей ВОР: 4,793 100 м2 стяжки → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
81	81	3.11-10-2 Доп.11	3.11-10-2 Доп.11	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-2	100 М2 СТЯЖКИ	4,793	-4,793	0,000	48 676,53		-48 676,53	0,00	-48 676,53	Исключено по текущей ВОР: 4,793 100 м2 стяжки → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
82	82	3.11-4-1 Доп.11	3.11-4-1 Доп.11	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,1	0	0,100	5 693,73		0,00	5 693,73	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,1 100 м2 изолируемой поверхности; шнфр 3.11-4-1 Доп.11. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 6
83	83	3.11-4-2 Доп.11	3.11-4-2 Доп.11	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-2	100 М2 ИЗОЛИР УЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,1	0	0,100	3 053,01		0,00	3 053,01	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,1 100 м2 изолируемой поверхности; шнфр 3.11-4-2 Доп.11. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
84	84	3.11-18-2 Доп.11	3.11-18-2 Доп.11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	0,24	-0,24	0,000	21 491,07		-21 491,07	0,00	-21 491,07	Исключено по текущей ВОР: 0,24 100 м2 покрытия → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 6
85	85	3.11-36-1 Доп.9	3.11-36-1 Доп.9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫ Х ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 М2 ПОЛА	0,267	-0,267	0,000	35 176,60		-35 176,60	0,00	-35 176,60	Исключено по текущей ВОР: 0,267 100 м2 пола → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 6
86	86	3.11-26-1 Доп.11	3.11-26-1 Доп.11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИ РУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУ ЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	4,541	-4,541	0,000	394 221,74		-394 221,74	0,00	-394 221,74	Исключено по текущей ВОР: 4,541 100 м2 покрытия → 0. Исходная расценка не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87	87	3.11-29-3 Приказ МКЭ-ОД/17- 35 от 10.08.2017 по реновации жилищного фонда в г.Москве, Доп.47	3.11-29-3 Приказ МКЭ-ОД/17- 35 от 10.08.2017 по реновации жилищного фонда в г.Москве, Доп.47	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИ ДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ Х НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУ СОВ	4,743	0	4,743	37 233,48		0,00	37 233,48	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 4,743 100 м плинтусов; шифр 3.11-29-3 Приказ МКЭ- ОД/17-35 от 10.08.2017 по реновации жилищного фонда в г.Москве, Доп.47. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
Ограждение балконов																	
88	88	3.9-79-1 Доп.29, Доп.47	3.9-79-1 Доп.29, Доп.47	УСТАНОВКА РЕШЕТОК НА ОКНА МАССОЙ ДО 25 КГ/М3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК НА ОКНА МАССОЙ ДО 25 КГ/М3	1 Т	0,31752	-0,31752	0,000	38 724,56		-38 724,56	0,00	-38 724,56	Исключено по текущей ВОР: 0,31752 1 т → 0. Исходная расценка не изменена	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 2
Площадка на кровле																	
89	89	3.9-20-1 Доп.22	3.9-20-1 Доп.22	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТР УКЦИЙ	0,7201	0	0,7201	23 562,57		0,00	23 562,57	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,7201 1 т конструкций; шифр 3.9-20-1 Доп.22. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1
90	90	1.1-1-2286	1.1-1-2286	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3-6 ММ	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3-6 ММ	Т	0,5765	0	0,5765	19 832,04		0,00	19 832,04	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,5765 т; шифр 1.1-1-2286. Стоимость не изменена.	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
91	91	1.1-1-1099	1.1-1-1099	СТАЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕНАЯ, РОМБИЧЕСКАЯ, ТОЛЩИНА 6 ММ	СТАЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕНАЯ, РОМБИЧЕСКАЯ, ТОЛЩИНА 6 ММ, МАРКА СТО	Т	0,1436	0	0,1436	3 886,13		0,00	3 886,13	0,00	Сохранено по текущей ВОР: 0,1436 т; шифр 1.1-1-1099. Стоимость не изменена	117/15-AP, 117/15-KP	23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
Новые работы ЛС № 02-01-01_доб																	
Раздел 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ																	
Демонтаж																	
Демонтаж дверных блоков																	
92	2		3.70-44-1		Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков. Демонтаж металлических дверных блоков на техническом этаже (размером 2x0,9 мм)	10 шт.		0,9	0,90		23 040,82		23 040,82	23 040,82	Добавлено по текущей ВОР: 0,9 10 шт.; шифр 3.70-44-1. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 13; 23/085-И- ВР.АР, лист 2
Демонтаж перегородок																	
93	4		3.70-117-5		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих. Демонтаж перегородок из ГКЛ общей толщ. 100 мм на метал. каркасе	100 м2 перегоро дки		6,5106	6,5106		925 469,44		925 469,44	925 469,44	Добавлено по текущей ВОР: 6,5106 100 м2 перегородки; шифр 3.70-117- 5. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 15; 23/085-И- ВР.АР, лист 2
Демонтаж отделки стен																	
94	5		6.70-254-3		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм столбов, колонн, пилястр по кирпичу и бетону. Демонтаж штукатурки и сетки вокруг колонн толщиной 40 мм (на 1-4 этажах)	100 м2		0,1338	0,1338		8 039,15		8 039,15	8 039,15	Добавлено по текущей ВОР: 0,1338 100 м2; шифр 6.70-254- 3. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 17; 23/085-И- ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
95	6		6.70-254-1		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм стен по кирпичу и бетону. Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности стен (толщ. до 20 мм) в т.ч. технического этажа	100 м2		24,8391	24,8391		1 403 189,51		1 403 189,51	1 403 189,51	Добавлено по текущей ВОР: 24.8391 100 м2; шифр 6.70-254-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 18; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
Демонтаж отделки вентшахт																	
96	8		3.70-109-4		Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом. Демонтаж облицовки ГКЛ вентшахт по метал. каркасу, толщ. листа 12.5 мм	100 м2		1,22	1,2200		137 002,64		137 002,64	137 002,64	Добавлено по текущей ВОР: 1.22 100 м2 перегородок за вычетом проемов; шифр 3.70-109-4. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 20; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
Демонтаж отделки колонн																	
97	9		6.70-254-3		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм столбов, колонн, пилястр по кирпичу и бетону. Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности колонн (толщ. до 20 мм) в подвале и техническом этаже	100 м2		0,3346	0,3346		20 103,06		20 103,06	20 103,06	Добавлено по текущей ВОР: 0.3346 100 м2; шифр 6.70-254-3. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 22; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Демонтаж отделки потолков																	
98	10		6.70-17-1		Демонтаж подвесного потолка из плит размером 600 мм x 600 мм и металлической подвесной системы	100 м2		9,4693	9,4693		781 995,08		781 995,08	781 995,08	Добавлено по текущей ВОР: 9.4693 100 м2; шифр 6.70-17-1. Демонтаж подвесного потолка — прямая ремонтная норма разборки 6.70-17-1 вместо нормы монтажа 3.70-258-1 с понижающим коэффициентом. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 24; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
99	11		6.70-254-2		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм потолка по кирпичу и бетону. Демонтаж штукатурки толщиной 20 мм с потолка лифтовой шахты	100 м2		0,0385	0,0385		4 587,27		4 587,27	4 587,27	Добавлено по текущей ВОР: 0.0385 100 м2; шифр 6.70-254-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 25; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
100	12		6.70-254-2		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм потолка по кирпичу и бетону. Демонтаж цементно-песчаной штукатурки потолка (толщ. до 30 мм)	100 м2		0,3586	0,3586		42 729,51		42 729,51	42 729,51	Добавлено по текущей ВОР: 0.3586 100 м2; шифр 6.70-254-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 26; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
101	13		6.70-254-5		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины штукатурки потолка к расценке 6.70-254-2. К=10. Добавлять до 30 мм	100 м2		0,3586	0,3586		9 723,64		9 723,64	9 723,64	Добавлено по текущей ВОР: 0.3586 100 м2; шифр 6.70-254-5. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 27; 23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Демонтаж покрытий полов																	
102	16		6.70-63-8		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм. Демонтаж цементно-песчаной стяжки покрытия пола (толщ. 50 мм)	100 м2 покрытия		0,1057	0,1057		7 192,17		7 192,17	7 192,17	Добавлено по текущей ВОР: 0,1057 100 м2 покрытия; шифр 6.70-63-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 29; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
103	17		6.70-63-16		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.70-63-8. К=4, Демонтаж толщиной до 50 мм	100 м2 покрытия		0,1057	0,1057		2 486,65		2 486,65	2 486,65	Добавлено по текущей ВОР: 0,1057 100 м2 покрытия; шифр 6.70-63-16. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 30; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
104	18		6.70-63-8		Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм. Демонтаж бетонной основы пола (толщ. 50 мм)	100 м2 покрытия		0,1057	0,1057		7 192,17		7 192,17	7 192,17	Добавлено по текущей ВОР: 0,1057 100 м2 покрытия; шифр 6.70-63-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).		ВОР 02-01-01_доб, строка 31; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
105	19		6.70-63-16		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.70-63-8. До 50 мм. К=4, Демонтаж толщиной до 50 мм	100 м2 покрытия		0,1057	0,1057		2 486,65		2 486,65	2 486,65	Добавлено по текущей ВОР: 0,1057 100 м2 покрытия; шифр 6.70-63-16. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 32; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
106	21		6.70-63-10		Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой. Демонтаж плиты ДВП (основы под линолеум), толщ. 12* мм	100 м2 покрытия		6,2315	6,2315		180 605,23		180 605,23	180 605,23	Добавлено по текущей ВОР: 6,2315 100 м2 покрытия; шифр 6.70-63-10. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).		ВОР 02-01-01_доб, строка 33; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
Демонтаж покрытий лестниц																	
107	22		6.70-140-1		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.). Очистка от окраски торцов лестничных маршей и площадок	1 м2 поверхно сти		121,44	121,4400		129 389,67		129 389,67	129 389,67	Добавлено по текущей ВОР: 121,44 1 м2 поверхности; шифр 6.70-140-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 35; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
108	23		6.70-140-1		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.). Очистка от окраски нижней поверхности лестничных маршей и площадок	1 м2 поверхно сти		220	220,0000		234 402,14		234 402,14	234 402,14	Добавлено по текущей ВОР: 220 1 м2 поверхности; шифр 6.70-140-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 36; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
109	24		6.70-140-1		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.). Очистка от краски бетонной поверхности ступеней лестничных клеток	1 м2 поверхно сти		264,68	264,6800		282 006,71		282 006,71	282 006,71	Добавлено по текущей ВОР: 264,68 1 м2 поверхности; шифр 6.70-140-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 37; 23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
110	25		6.70-140-1		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.). Очистка от краски метал. колонны в подвале и лестниц на технич. этаже к слуховым окнам	1 м2 поверхно сти		17,71	17,7100		18 869,50		18 869,50	18 869,50	Добавлено по текущей ВОР: 17,71 1 м2 поверхности; шифр 6.70-140-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 38; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Демонтаж металлических изделий на техническом этаже																	
111	26		3.70-34-1		Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг. Демонтаж обрамления венткамер на техническом этаже. Уголок 75х75* с двух сторон. 5,8*86,4/1000=0,501 т (ГОСТ 8509-93)	1 Т		0,501	0,5010		80 722,41		80 722,41	80 722,41	Добавлено по текущей ВОР: 0,501 1 т; шифр 3.70-34-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 40; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
112	27		3.20-9-2		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2. Демонтаж металлических жалюзийных решеток венткамер на техническом этаже 0,6х1,0 м2	1 решетка		12	12,0000		12 622,20		12 622,20	12 622,20	Добавлено по текущей ВОР: 12 1 решетка; шифр 3.20-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 41; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Разные работы																	
113	28		6.70-254-3		Отбивка штукатурки толщиной 20 мм столбов, колонн, пилястр по кирпичу и бетону. Демонтаж цементно-песчаной штукатурки дверных откосов	100 м2		0,3338	0,3338		20 055,30		20 055,30	20 055,30	Добавлено по текущей ВОР: 0,3338 100 м2; шифр 6.70-254-3. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 43; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
114	29		6.70-4-5		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной свыше 2 кирпичей отбойным молотком. Разборка закладки существующего и частично заложеного оконного проема кирпичом (толщ. стены 640 мм). 1,7*0,64	10 м3 кладки		0,109	0,1088		54 569,48		54 569,48	54 569,48	Добавлено по текущей ВОР: 0,1088 10 м3 кладки; шифр 6.70-4-5. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 44; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Монтаж																	
Кладка перегородок (Устройство перегородок)																	
115	30		3.70-117-6		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом. Устройство перегородок по системе КНАУФ С111. Однослойная обшивка перегородки из КНАУФ-Файерборд 12,5 мм на метал. каркасе ПН 75х40 и ПС 75х50 с заполнением минераловатным и плитами КНАУФ AS (Акустическая перегородка), толщ. перегородки 100 мм	100 м2 перегородо ки за вычетом проемов		6,34	6,3400		2 313 937,96		2 313 937,96	2 313 937,96	Добавлено по текущей ВОР: 6,34 100 м2 перегородки за вычетом проемов; шифр 3.70-117-6. Лента уплотнительная, профили ПН/ПС, усиленный П-профиль ТСН 1,7-4-49 и уголки крепления дверных стоек — по норме 3.70-117-6 (Доп.82). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 47; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
116	31		23.20.12.190 , п.24		Перегородка КНАУФ-Файерборд 12,5 мм	м2		1318,72	1318,7200		3 982 264,32		3 982 264,32	3 982 264,32	Добавлено по текущей ВОР: 1318,72 м2; шифр 23.20.12.190, п.24. Листы КНАУФ-Файерборд 12,5 мм — по расходу нормы 3.70-117-6: 208 м² на 100 м² перегородки, 1 318,72 м² (в исходной смете 226 м² на 100 м²). Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.24: ООО "ВинПроф" (ИНН 7104073207), прайс-лист от 29.04.2026, Прайс-листы с. 163-164.190-191.192-193); 3696,54 руб./м2 с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, <0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26); 3 696,54 + 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 3 019,78; база 3 019,78 × 10,18 = 296,64; текущая 296,64 × 10,18 = 3 019,80 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 48; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
117	32		3.70-9-3		Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка перегородок толщиной 120 мм из керамического пустотелого кирпича, КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/3 5 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75 Армирование кладки сеткой 74 Вр1 с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки. Общий вес сетки — 0,30 т	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1,9793	1,9793		938 826,47		938 826,47	938 826,47	Добавлено по текущей ВОР: 1,9793 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); шифр 3.70-9-3. Раствор кладки — цементный М75 (1.3-2-4) по АР1: условные обозначения на планах п.9-12 и АР1-Т4 стр. 9 (кирпичные перегородки на цементно-песчаном растворе марки М75). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 49; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
118	33		3.70-8-1		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм. Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм. Керамический полнотелый кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/3 5/ ГОСТ 530-2012, на цем.-песч. растворе М75	1 м3 кладки		4,1	4,1000		77 499,42		77 499,42	77 499,42	Добавлено по текущей ВОР: 4,1 1 м3 кладки; шифр 3.70-8-1. Раствор кладки — цементный М75 (1.3-2-4) по АР1: условные обозначения на планах л.9–12 и АР1-Т4 стр. 9 (кирпичные перегородки на цементно-песчаном растворе марки М75). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 50; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
119	34		3.70-13-1		Армирование кладки стен и других конструкций. Армирование кирпичной кладки сеткой ?4 ВрI с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки.Общий вес сетки – 10,66 кг	1 т металлических изделий		0,01066	0,0107		1 822,83		1 822,83	1 822,83	Добавлено по текущей ВОР: 0,01066 1 т металлических изделий; шифр 3.70-13-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 51; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
120	35		6.70-13-1		Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен. Закладка фрагмента дверного проема на 1 эт., толщ. стены 770 мм КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/3 5 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75	100 м3 кладки		0,0062	0,0062		14 132,84		14 132,84	14 132,84	Добавлено по текущей ВОР: 0,0062 100 м3 кладки; шифр 6.70-13-1. Раствор кладки — цементный М75 (1.3-2-4), как в норме Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 52; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Двери и окна																	
121	36		3.70-113-1		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, глухие, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,1855	0,1855		95 566,47		95 566,47	95 566,47	Добавлено по текущей ВОР: 0,1855 100 м2 проемов; шифр 3.70-113-1. Внутренние оконные блоки ПВХ в перегородках из ГКЛ (АР1-Т4 л.3) — норма 3.70-113-1 вместо деревянных спаренных 3.70-74-9. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 54; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
122	37		22.23.14.120 , п.48		Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, 1366*700 мм	шт.		6	6,0000		34 310,47		34 310,47	34 310,47	Добавлено по текущей ВОР: 6 шт.; шифр 22.23.14.120, п.48. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.48: ООО "Снабтехмет-Москва" (ИНН 7720482329), прайс-лист от 29.04.2026, Прайс-листы с. 190-191,192-193,194-195); 7000 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, $\times 0,9771$ — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26): 7 000,00 = 1,22 $\times$ 1,02 $\times$ 0,9771 = 5 718,44; база 5 718,44 + 10,18 = 561,73; текущая 561,73 $\times$ 10,18 = 5 718,41 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 55; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
123	38		22.23.14.120 , п.49		Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, 1000*700 мм	шт.		6	6,0000		17 155,54		17 155,54	17 155,54	Добавлено по текущей ВОР: 6 шт.; шифр 22.23.14.120, п.49. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.49: ООО "Снабтехмет-Москва" (ИНН 7720482329), прайс-лист от 29.04.2026, Прайс-листы с. 190-191,192-193,194-195); 3500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, $\times 0,9771$ — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26): 3 500,00 = 1,22 $\times$ 1,02 $\times$ 0,9771 = 2 859,22; база 2 859,22 + 10,18 = 280,87; текущая 280,87 $\times$ 10,18 = 2 859,26 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 56; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
124	39		22.23.14.120 , п.50		Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, 1100*700 мм	шт.		6	6,0000		18 135,87		18 135,87	18 135,87	Добавлено по текущей ВОР: 6 шт.; шифр 22.23.14.120, п.50. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.50: ООО "Снабтехмет-Москва" (ИНН 7720482329), прайс-лист от 29.04.2026, Прайс-листы с. 190-191,192-193,194-195); 3700 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, $\times 0,9771$ — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26); 3 700,00 = 1,22 $\times$ 1,02 $\times$ 0,9771 = 3 022,60; база 3 022,60 + 10,18 = 296,92; текущая 296,92 $\times$ 10,18 = 3 022,65 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 57; 23/085-И-ВР-AP, лист 2
125	40		22.23.14.120 , п.52		Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, 1425*700 мм	шт.		4	4,0000		24 180,76		24 180,76	24 180,76	Добавлено по текущей ВОР: 4 шт.; шифр 22.23.14.120, п.52. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.52: ООО "Снабтехмет-Москва" (ИНН 7720482329), прайс-лист от 30.04.2026, Прайс-листы с. 190-191,192-193,194-195); 7400 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, $\times 0,9771$ — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26); 7 400,00 = 1,22 $\times$ 1,02 $\times$ 0,9771 = 6 045,21; база 6 045,21 + 10,18 = 593,83; текущая 593,83 $\times$ 10,18 = 6 045,19 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 58; 23/085-И-ВР-AP, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126	41		3.70-82-1		Установка блоков внутренних дверных проемов в каменных стенах площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,69195	0,6920		179 978,70		179 978,70	179 978,70	Добавлено по текущей ВОР: 0,69195 100 м2 проемов; шифр 3.70-82-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 59; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
127	42		16.23.11.130, п.1		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна НРЛ толщиной 0,6 мм, размер 710х2100 мм	шт.		1	1,0000		17 563,76		17 563,76	17 563,76	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 16.23.11.130, п.1. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.1: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, Прайс-листы с. 19,75-77,78-80); 21500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, <0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26); 21 500,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 563,77; база 17 563,77 ÷ 10,18 = 1 725,32; текущая 1 725,32 × 10,18 = 17 563,76 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 60; 23/085-И-ВР.АР, лист 3
128	43		16.23.11.130, п.1		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна НРЛ толщиной 0,6 мм, размер 710х2100 мм	шт.		7	7,0000		122 946,30		122 946,30	122 946,30	Добавлено по текущей ВОР: 7 шт.; шифр 16.23.11.130, п.1. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.1: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, Прайс-листы с. 19,75-77,78-80); 21500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, <0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26); 21 500,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 563,77; база 17 563,77 ÷ 10,18 = 1 725,32; текущая 1 725,32 × 10,18 = 17 563,76 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 61; 23/085-И-ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
129	44		16.23.11.130 , п.3		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размер 910х2100 мм	шт.		3	3,0000		52 691,27		52 691,27	52 691,27	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 16.23.11.130, п.3. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.3: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 21500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 21 500,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 563,77; база 17 563,77 ÷ 10,18 = 1 725,32; текущая 1 725,32 × 10,18 = 17 563,76 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 62; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
130	45		16.23.11.130 , п.3		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размер 910х2100 мм	шт.		10	10,0000		175 637,58		175 637,58	175 637,58	Добавлено по текущей ВОР: 10 шт.; шифр 16.23.11.130, п.3. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.3: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 21500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 21 500,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 563,77; база 17 563,77 ÷ 10,18 = 1 725,32; текущая 1 725,32 × 10,18 = 17 563,76 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 63; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
131	46		16.23.11.130 , п.5		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размер 1010x2100 мм	шт.		3	3,0000		51 833,40		51 833,40	51 833,40	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 16.23.11.130, п.5. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.5: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 21150 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 21 150,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 277,85; база 17 277,85 ÷ 10,18 = 1 697,23; текущая 1 697,23 × 10,18 = 17 277,80 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 64; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
132	47		16.23.11.130 , п.10		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 1400x2100 мм	шт.		1	1,0000		36 307,99		36 307,99	36 307,99	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 16.23.11.130, п.10. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.10: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 44445 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 44 445,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 36 307,99; база 36 307,99 ÷ 10,18 = 3 566,60; текущая 3 566,60 × 10,18 = 36 307,99 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 65; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133	48		16.23.11.130 , п.11		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 910x2100 мм	шт.		1	1,0000		17 563,76		17 563,76	17 563,76	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 16.23.11.130, п.11. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.11: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 21500 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 21 500,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 17 563,77; база 17 563,77 - 10,18 = 1 725,32; текущая 1 725,32 × 10,18 = 17 563,76 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 66; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
134	49		16.23.11.130 , п.12		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 1010x2100 мм	шт.		10	10,0000		272 197,93		272 197,93	272 197,93	Добавлено по текущей ВОР: 10 шт.; шифр 16.23.11.130, п.12. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.12: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 33320 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 33 320,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 27 219,76; база 27 219,76 - 10,18 = 2 673,85; текущая 2 673,85 × 10,18 = 27 219,79 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 67; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
135	50		3.10-21-2		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов		0,063	0,0630		11 341,30		11 341,30	11 341,30	Добавлено по текущей ВОР: 0,063 100 м2 проемов; шифр 3.10-21-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 68; 23/085-И- ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
136	51		16.23.11.130 , п.9		Дверной блок из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 1500x2100 мм	шт.		2	2,0000		101 600,27		101 600,27	101 600,27	Добавлено по текущей ВОР: 2 шт.; шифр 16.23.11.130, п.9. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.9: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, стр. 28-33); 62185 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 62 185,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 50 800,15; база 50 800,15 ÷ 10,18 = 4 990,19; текущая 4 990,19 × 10,18 = 50 800,13 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 69; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
137	53		3.70-44-1		Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков	10 шт.		3,1	3,1000		163 165,18		163 165,18	163 165,18	Добавлено по текущей ВОР: 3,1 10 шт.; шифр 3.70-44-1. Установка внутренних противопожарн ых дверей — норма 3.70-44-1 сборника внутренних отделочных работ (тот же состав работ). Двери 06/07 двупольные (ответ проектировщика от 21.09.2026, п.13; ВОР п.66— 68 «ДПС 02 1200×2100»); 9 шт — норма 3.70-44-2 «Установка противопожарн ых металлических двупольных дверных блоков», 22 шт однопольных — 3.70-44-1; всего 31 шт. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 70; 23/085-И- ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
138	54		25.12.10.000 , п.2		Дверной блок противопожарный металлический, размером 710х2100 мм EI30	шт.		2	2,0000		39 473,56		39 473,56	39 473,56	Добавлено по текущей ВОР: 2 шт.; шифр 25.12.10.000, п.2. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.2: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 13.04.2026, Прайс-листы с. 19.75-77,78-80); 24160 руб./шт с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, $\times 0,9771$ — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир ДПР-Р- 51/25; 24 160,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 19 736,78; база 19 736,78 ÷ 10,18 = 1 938,78; текущая 1 938,78 × 10,18 = 19 736,78 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 71; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
139	55		25.12.10.000 , п.4		Дверной блок противопожарный металлический, размером 910х2100 мм, EI15	шт.		1	1,0000		20 536,01		20 536,01	20 536,01	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.4. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.4: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, Прайс-листы с. 19.75-77,78-80); 24160 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 24 160,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 20 536,00; база 20 536,00 ÷ 10,18 = 2 017,29, текущая 2 017,29 × 10,18 = 20 536,01 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 72; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	56		25.12.10.000 , п.19		Дверной блок противопожарный металлический, размером 1010х2100 мм, EI30	шт.		1	1,0000		22 218,97		22 218,97	22 218,97	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.19. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.19: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 26140 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 26 140,00 + 1,20 × 1,02 = 22 219,00; база 22 219,00 + 10,18 = 2 182,61; текущая 2 182,61 × 10,18 = 22 218,97 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 73; 23/085-И- БР.АР, лист 3
141	57		25.12.10.000 , п.6		Дверной блок противопожарный металлический двупольный, размером 1200х2100 мм, EI15	шт.		7	7,0000		199 116,83		199 116,83	199 116,83	Добавлено по текущей ВОР: 7 шт.; шифр 25.12.10.000, п.6. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.6: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 33465 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 33 465,00 + 1,20 × 1,02 = 28 445,25; база 28 445,25 + 10,18 = 2 794,23; текущая 2 794,23 × 10,18 = 28 445,26 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 74; 23/085-И- БР.АР, лист 3
142	58		25.12.10.000 , п.7		Дверной блок противопожарный металлический двупольный, размером 1200х2100 мм, EI30	шт.		1	1,0000		27 978,92		27 978,92	27 978,92	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.7. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.7: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист без даты, стр. 28- 33); 33465 руб./шт с НДС (цена исходной сметы сохранена: НДС 22 %, ЗСР 2 %): 33 465,00 + 1,22 × 1,02 + 10,18 = 2 748,42 (база); текущая 2 748,42 × 10,18 = 27 978,92 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 75; 23/085-И- БР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
143	59		25.12.10.000 , п.8		Дверной блок противопожарный металлический двупольный, размером 1200х2100 мм, EI60	шт.		1	1,0000		29 996,49		29 996,49	29 996,49	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.8. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.8: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 35290 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 35 290,00 + 1,20 × 1.02 = 29 996,50; база 29 996,50 + 10,18 = 2 946,61; текущая 2 946,61 × 10,18 = 29 996,49 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 76; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
144	60		25.12.10.000 , п.21		Дверной блок противопожарный металлический, размером 1900х900 мм, EI30	шт.		3	3,0000		65 713,53		65 713,53	65 713,53	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 25.12.10.000, п.21. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.21: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 25770 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 25 770,00 + 1,20 × 1.02 = 21 904,50; база 21 904,50 + 10,18 = 2 151,72; текущая 2 151,72 × 10,18 = 21 904,51 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 77; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
145	61		25.12.10.000 , п.14		Дверной блок противопожарный металлический, размером 900х1900 мм, EI15	шт.		1	1,0000		21 904,51		21 904,51	21 904,51	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.14. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.14: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 25770 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 25 770,00 + 1,20 × 1.02 = 21 904,50; база 21 904,50 + 10,18 = 2 151,72; текущая 2 151,72 × 10,18 = 21 904,51 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 78; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
146	62		25.12.10.000 , п.15		Дверной блок противопожарный металлический, размером 600х1600 мм, EI30	шт.		1	1,0000		20 536,01		20 536,01	20 536,01	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.15. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.15: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 24160 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 24 160,00 + 1,20 × 1,02 = 20 536,00; база 20 536,00 + 10,18 = 2 017,29; текущая 2 017,29 × 10,18 = 20 536,01 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 79; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
147	63		25.12.10.000 , п.16		Металлический внутренний дверной блок 600х1300 мм	шт.		1	1,0000		20 204,45		20 204,45	20 204,45	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.16. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.16: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 23770 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 23 770,00 + 1,20 × 1,02 = 20 204,50; база 20 204,50 + 10,18 = 1 984,72; текущая 1 984,72 × 10,18 = 20 204,45 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 80; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
148	64		25.12.10.000 , п.17		Дверной блок противопожарный металлический, размером 700х1600 мм, EI15	шт.		1	1,0000		20 536,01		20 536,01	20 536,01	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.17. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.17: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 24160 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 24 160,00 + 1,20 × 1,02 = 20 536,00; база 20 536,00 + 10,18 = 2 017,29; текущая 2 017,29 × 10,18 = 20 536,01 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 81; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149	65		25.12.10.000 , п.18		Дверной блок противопожарный металлический, размером 1010х2100 мм, EI S60	шт.		3	3,0000		68 186,96		68 186,96	68 186,96	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 25.12.10.000, п.18. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.18: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 26740 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 26 740,00 + 1,20 × 1,02 = 22 729,00; база 22 729,00 + 10,18 = 2 232,71; текущая 2 232,71 × 10,18 = 22 728,99 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 82; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
150	66		25.12.10.000 , п.19		Дверной блок противопожарный металлический, размером 1010х2100 мм, EI30	шт.		3	3,0000		66 656,91		66 656,91	66 656,91	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 25.12.10.000, п.19. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.19: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 26140 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 26 140,00 + 1,20 × 1,02 = 22 219,00; база 22 219,00 + 10,18 = 2 182,61; текущая 2 182,61 × 10,18 = 22 218,97 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 83; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
151	67		25.12.10.000 , п.20		Металлический внутренний дверной блок 2100х1010 мм	шт.		1	1,0000		22 218,97		22 218,97	22 218,97	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.20. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.20: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 26140 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 26 140,00 + 1,20 × 1,02 = 22 219,00; база 22 219,00 + 10,18 = 2 182,61; текущая 2 182,61 × 10,18 = 22 218,97 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 84; 23/085-И- ВР.АР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
152	68		25.12.10.000 , п.22		Дверной блок противопожарный металлический, размером 2100х1010 мм, EI30	шт.		1	1,0000		22 728,99		22 728,99	22 728,99	Добавлено по текущей ВОР: 1 шт.; шифр 25.12.10.000, п.22. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.22: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 26740 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 26 740,00 + 1,20 × 1,02 = 22 729,00; база 22 729,00 + 10,18 = 2 232,71; текущая 2 232,71 × 10,18 = 22 728,99 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 85; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
153	69		25.12.10.000 , п.21		Дверной блок противопожарный металлический, размером 1900х900 мм, EI30	шт.		3	3,0000		65 713,53		65 713,53	65 713,53	Добавлено по текущей ВОР: 3 шт.; шифр 25.12.10.000, п.21. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.21: ООО «Двери Орбита» (ИНН 7729464772), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 28-33); 25770 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 25 770,00 + 1,20 × 1,02 = 21 904,50; база 21 904,50 + 10,18 = 2 151,72; текущая 2 151,72 × 10,18 = 21 904,51 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 86; 23/085-И- ВР.АР, лист 3
Перегородки раздвижные																	
154	71		3.70-51-1		Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных	100 м2		0,2288	0,2288		236 160,49		236 160,49	236 160,49	Добавлено по текущей ВОР: 0,2288 100 м2; шифр 3.70-51-1. Позиция 3.70- 51-2 исключена Доп.82; применена 3.70- 51-1 (перегородки сборно- разборные). Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 88; 23/085-И- ВР.АР, лист 1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
158	75		3.70-49-1		Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. 0,4802 кг*158,89 м2/1000=0,0763 т	1 т конструкций		0,0763	0,0763		33 649,18		33 649,18	33 649,18	Добавлено по текущей ВОР: 0,0763 1 т конструкций; шифр 3.70-49-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 93; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
159	77		3.70-265-8		Простое оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,7293	0,7293		141 241,54		141 241,54	141 241,54	Добавлено по текущей ВОР: 0,7293 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-8. Штукатурка цементно-песчаная по проекту — норма 3.70-265-8 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-2; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 94; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
160	79		6.70-257-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2		1,7894	1,7894		206 838,91		206 838,91	206 838,91	Добавлено по текущей ВОР: 1,7894 100 м2; шифр 6.70-257-2. Окраска потолков по штукатурке — ремонтная норма 6.70-257-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход материалов — по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 95; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
161	80		20.30.11.120 , п.40		Негорючая краска АКТЕРМ КМ0 36,63 = [446 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.ккл	кг		40,1183	40,1183		14 616,85		14 616,85	14 616,85	Добавлено по текущей ВОР: 40,118348 кг; шифр 20.30.11.120, п.40. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.90-92); 446 руб./кг с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПир ДПР-Р- 31/25, ДПР-Р- 20/26); 446,00 + 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 364,35; база 364,35 + 10,18 = 35,79; текущая 35,79 × 10,18 = 364,34 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 96; 23/085-И- ВР.АР, лист 4
162	81		6.70-112-2		Простая клеевая окраска внутренних помещений	100 м2 окрашива емой поверхно сти		0,9663	0,9663		32 132,54		32 132,54	32 132,54	Добавлено по текущей ВОР: 0,9663 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.70-112- 2. Клеевая побелка — ремонтная норма 6.70-112- 2, коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН- 2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН- 2001.6 есть. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 97; 23/085-И- ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
163	82		6.70-112-1		Известковая окраска внутренних помещений	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,5738	1,5738		43 656,19		43 656,19	43 656,19	Добавлено по текущей ВОР: 1,5738 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.70-112-1. Известковая побелка — ремонтная норма 6.70-112-1, коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 98; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
164	83		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		3,85	3,8500		1 662,82		1 662,82	1 662,82	Добавлено по текущей ВОР: 3,85 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 99; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
165	84		3.70-265-10		Улучшенное оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,0385	0,0385		8 473,85		8 473,85	8 473,85	Добавлено по текущей ВОР: 0,0385 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-10. Штукатурка цементно-песчаная по проекту — норма 3.70-265-10 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-6; расход по норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 100; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
166	85		6.70-259-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, внутри помещений	100 м2		0,0385	0,0385		4 125,51		4 125,51	4 125,51	Добавлено по текущей ВОР: 0,0385 100 м2; шифр 6.70-259-2. Окраска потолков по сборным конструкциям — ремонтная норма 6.70-259-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход материалов — по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 101; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
167	86		3.70-49-1		Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. 0.4802 кг*460,8 м2/1000=0,22127 т	1 т конструкц ий		0,00000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено из добавленной ЛСР как повтор: каркас подвесного потолка 3.70-49-1 учитывается один раз на потолок.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 102; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
168	87		3.70-258-1		Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2		4,608	4,6080		1 946 098,13		1 946 098,13	1 946 098,13	Добавлено по текущей ВОР: 4,608 100 м2; шифр 3.70-258-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 103; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
169	88		23.14.12.140, п.31		Потолочная панель УНИПРОК НГ	м2		470,02	470,0200		553 171,12		553 171,12	553 171,12	Добавлено по текущей ВОР: 470,02 м2; шифр 23.14.12.140, п.31. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.31: ООО «К.Центр» (ИНН 5257164850), прайс-лист от 15.09.2025, стр.77-79); 1384,64 руб./м2 с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %); 1 384,64 + 1,20 × 1,02 = 1 176,94; база 1 176,94 + 10,18 = 115,61; текущая 115,61 × 10,18 = 1 176,91 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 104; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
170	89		3.70-265-8		Простое оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,2051	0,2051		39 720,95		39 720,95	39 720,95	Добавлено по текущей ВОР: 0,2051 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-8. Штукатурка цементно-песчаная по проекту — норма 3.70-265-8 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-2; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 105; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
171	90		6.70-257-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков по штукатурке внутри помещений	100 м2		0,2051	0,2051		23 707,74		23 707,74	23 707,74	Добавлено по текущей ВОР: 0,2051 100 м2; шифр 6.70-257-2. Окраска потолков по штукатурке — ремонтная норма 6.70-257-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход материалов — по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 106; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
172	91		20.30.11.120 п.40		Негорючая краска АКТЕРМ КМО 36,63 = [446 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.ккл	кг		4,5983	4,5983		1 675,32		1 675,32	1 675,32	Добавлено по текущей ВОР: 4,598342 кг; шифр 20.30.11.120, п.40. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.90-92); 446 руб./кг с НДС (НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН- 2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭП/Р- 31/25, ДПР-р- 20/26); 446,00 + 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 364,35; база 364,35 + 10,18 = 35,79; текущая 35,79 × 10,18 = 364,34 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 107; 23/085-И- ВР.АР, лист 4
Отделочные работы. Стены																	
Подвал																	
173	92		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеивае мой поверхно сти		224,34	224,3400		96 873,98		96 873,98	96 873,98	Добавлено по текущей ВОР: 224,34 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111- 1. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 110; 23/085-И- ВР.АР, лист 1–8
174	93		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти		2,2434	2,2434		487 443,29		487 443,29	487 443,29	Добавлено по текущей ВОР: 2,2434 100 м2 оштукатуриваем ой поверхности; шифр 3.70-265- 9. Штукатурка цементно- песчаная по стеклосетке по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 111; 23/085-И- ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
175	94		3.70-299-3		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения. Грунтовка 419,05/30=14 л	100 м2		4,1905	4,1905		18 623,82		18 623,82	18 623,82	Добавлено по текущей ВОР: 4,1905 100 м2; шифр 3.70-299-3. Расценка 3.70-299-1 исключена Доп.82; применена 3.70-299-3 той же таблицы (грунтование стен). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Грунтовка для стен под обои антиплесень KLEO PROTECT концент» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.41: ООО "Интернет Решения" (ИНН 7704217370), прайс-лист от 30.04.2026, стр.93-95; НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26: 647,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 528,55; база 528,55 ÷ 10,18 = 51,92; текущая 51,92 × 10,18 = 528,55 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 112; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
176	95		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		1,071	1,0710		102 302,09		102 302,09	102 302,09	Добавлено по текущей ВОР: 1,071 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовок, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 113; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
177	96		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		1,1724	1,1724		122 983,69		122 983,69	122 983,69	Добавлено по текущей ВОР: 1,1724 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Негорючая краска АКТЕРМ КМ0» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.90-92; НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЭП/Р-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26: 446,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 364,35; база 364,35 ÷ 10,18 = 35,79; текущая 35,79 × 10,18 = 364,34 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 114; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
178	97		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитных и угловых смесей) по камню и бетону. Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,0768	0,0768		24 918,60		24 918,60	24 918,60	Добавлено по текущей ВОР: 0,0768 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 115; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
1 этаж																	
179	98		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		680,08	680,08		293 670,74		293 670,74	293 670,74	Добавлено по текущей ВОР: 680,08 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 117; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
180	99		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		6,8008	6,8008		1 477 669,78		1 477 669,78	1 477 669,78	Добавлено по текущей ВОР: 6,8008 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-9. Штукатурка цементно-песчаная по стеклосетке по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по нормам. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 118; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
181	100		3.70-265-7		Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,5232	0,5232		97 419,23		97 419,23	97 419,23	Добавлено по текущей ВОР: 0,5232 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-7. Штукатурка цементно-песчаная по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-7 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-1; расход раствора и смеси по нормам. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 119; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
182	101		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		2,2686	2,2686		255 936,30		255 936,30	255 936,30	Добавлено по текущей ВОР: 2,2686 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 72,73 м² (ВОР 105, 1 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 154,13 м² — 6.70-256-2; всего по строке 226,86 м² (ВОР 104). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Площадь гипсокартона этажа 277,09 м² распределена между видами окраски этажа пропорциональн о их площадям (марка краски по гипсокартону в ВОР не указана; норма и расход от марки не зависят). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 120; 23/085-И-ВР-AP, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
183	102		3.70-306-1		Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов. Шпаклевка гипсовая за 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 121; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
184	103		3.70-299-1		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения. Грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 122; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	104		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		6,3748	6,3748		647 181,48		647 181,48	647 181,48	Добавлено по текущей ВОР: 6.3748 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 204,36 м² (ВОР 105, 1 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 433,12 м² — 6.70-256-2; всего по строке 637,48 м² (ВОР 106). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Площадь гипсокартона этажа 277,09 м² распределена между видами окраски этажа пропорциональн о их площадям (марка краски по гипсокартону в ВОР не указана; норма и расход от марки не зависят). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Негорючая краска АКТЕРМ КМ0» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 20.04.2025	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 123; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
186	105		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		0,4186	0,4186		39 984,10		39 984,10	39 984,10	Добавлено по текущей ВОР: 0,4186 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 124; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
187	106		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плintусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,1786	0,1786		57 949,25		57 949,25	57 949,25	Добавлено по текущей ВОР: 0,1786 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 125; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
188	107		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитных и угловых смесей) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,5232	0,5232		169 760,21		169 760,21	169 760,21	Добавлено по текущей ВОР: 0,5232 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 126; 23/085-И-ВР.АП, лист 6
2 этаж																	
189	108		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		535,96	535,9600		231 436,83		231 436,83	231 436,83	Добавлено по текущей ВОР: 535,96 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 128; 23/085-И-ВР.АП, лист 1-8
190	109		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		5,3596	5,3596		1 164 527,66		1 164 527,66	1 164 527,66	Добавлено по текущей ВОР: 5,3596 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-9. Штукатурка цементно-песчаная по стеклосетке по проекту (АП1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 129; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
191	110		3.70-265-7		Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,2952	0,2952		54 966,09		54 966,09	54 966,09	Добавлено по текущей ВОР: 0,2952 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-7. Штукатурка цементно-песчаная по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-7 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-1; расход раствора и смеси по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 130; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
192	111		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		7,8978	7,8978		881 860,30		881 860,30	881 860,30	Добавлено по текущей ВОР: 7,8978 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 340,39 м² (ВОР 113, 2 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 449,39 м² — 6.70-256-2; всего по строке 789,78 м² (ВОР 112). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Площадь гипсокартона этажа 405,96 м² распределена между видами окраски этажа пропорциональн о их площадям (марка краски по гипсокартону в ВОР не указана; норма и расход от марки не зависят). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 131; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
193	112		3.70-306-1		Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов. Шпаклевка гипсовая за 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и огрунтовка ГКЛ учтены в них, сплошное шпатлевание и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 132; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
194	113		3.70-299-1		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения. Грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и огрунтовка ГКЛ учтены в них, сплошное шпатлевание и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 133; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
195	114		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		1,5214	1,5214		152 685,68		152 685,68	152 685,68	Добавлено по текущей ВОР: 1,5214 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 65,57 м² (ВОР 113, 2 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 86,57 м² — 6.70-256-2; всего по строке 152,14 м² (ВОР 114). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Площадь гипсокартона этажа 405,96 м² распределена между видами окраски этажа пропорционально их площадям (марка краски по гипсокартону в ВОР не указана; норма и расход от марки не зависят). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Негорючая краска АКТЕРМ КМ0» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.09-023, НДС	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 134; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
196	115		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		0,2559	0,2559		24 443,34		24 443,34	24 443,34	Добавлено по текущей ВОР: 0,2559 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 135; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
197	116		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,1173	0,1173		38 060,09		38 060,09	38 060,09	Добавлено по текущей ВОР: 0,1173 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 136; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
198	117		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитных и угловых смесей) по камню и бетону. Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,2952	0,2952		95 782,20		95 782,20	95 782,20	Добавлено по текущей ВОР: 0,2952 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 137; 23/085-И-ВР.АП, лист 6
199	118		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитных и угловых смесей) по камню и бетону. Отделка керамической плиткой зон раковин на клею (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,016	0,0160		5 191,73		5 191,73	5 191,73	Добавлено по текущей ВОР: 0,016 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Отдельная грунтовка под облицовку исключена: грунтование входит в состав нормы 3.70-224-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 138; 23/085-И-ВР.АП, лист 6
3 этаж																	
200	119		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		1099,68	1099,6800		474 861,68		474 861,68	474 861,68	Добавлено по текущей ВОР: 1099,68 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 140; 23/085-И-ВР.АП, лист 1-8
201	120		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		10,9968	10,9968		2 389 371,79		2 389 371,79	2 389 371,79	Добавлено по текущей ВОР: 10,9968 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-9. Штукатурка цементно-песчаная по стеклосетке по проекту (АП1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 141; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
202	121		3.70-265-7		Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,5364	0,5364		99 876,39		99 876,39	99 876,39	Добавлено по текущей ВОР: 0,5364 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-7. Штукатурка цементно-песчаная по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-7 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-1; расход раствора и смеси по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 142; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
203	122		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		5,3572	5,3572		591 259,35		591 259,35	591 259,35	Добавлено по текущей ВОР: 5,3572 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 296,89 м² (ВОР 122, 3 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 238,83 м² — 6.70-256-2; всего по строке 535,72 м² (ВОР 121). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 143; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
204	123		3.70-306-1		Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов. Шпаклевка гипсовая за 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 144; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
205	124		3.70-299-1		Обработка поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения внутри помещения. Грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 145; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
206	125		3.70-299-3		Обработка поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения внутри помещения (перед нанесением рисунка)	100 м2		0,2496	0,2496		2 711,73		2 711,73	2 711,73	Добавлено по текущей ВОР: 0,2496 100 м2; шифр 3.70-299-3. Расценка 3.70-299-1 исключена Доп.82; применена 3.70-299-3 той же таблицы (грунтование стен). Грунтовка — по норме 0,0143 т на 100 м² (в исходной смете 10,3 кг — расход исключённой расценки). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 146; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	126		3.70-324-13		Набивка фриза по трафарету масляная. Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам). RAL 3020/3015/9022/9024	100 м2 отделяемой поверхности		0,2496	0,2496		173 383,00		173 383,00	173 383,00	Добавлено по текущей ВОР: 0,2496 100 м2 отделяемой поверхности; шифр 3.70-324-13. Краска — по норме 3.70-324-13: 0,0111 т на 100 м² (в исходной смете 22,42 кг). Цена по ТСН-2001 доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 147; 23/085-И-ВР.АР, лист 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	127		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		4,293	4,2930		447 468,80		447 468,80	447 468,80	Добавлено по текущей ВОР: 4,293 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Негорючая краска АКТЕРМ КМ0» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.90-92; НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЗ/ПР-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26: 446,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 364,35; база 364,35 ÷ 10,18 = 35,79; текущая 35,79 × 10,18 = 364,34 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 148; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209	128		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		0,3339	0,3339		31 894,71		31 894,71	31 894,71	Добавлено по текущей ВОР: 0,3339 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовок, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 149; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
210	129		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,1159	0,1159		37 605,90		37 605,90	37 605,90	Добавлено по текущей ВОР: 0,1159 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 150; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
211	130		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,3677	0,3677		119 305,94		119 305,94	119 305,94	Добавлено по текущей ВОР: 0,3677 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 151; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	131		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых смесей) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,032	0,0320		10 382,90		10 382,90	10 382,90	Добавлено по текущей ВОР: 0,032 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 152; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
213	132		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,8	0,8000		355 901,68		355 901,68	355 901,68	Добавлено по текущей ВОР: 0,8 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовок, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Штукатурка магнитная MAGPAINT» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.39: ИП Шрейдер Андрей Дмитриевич (ИНН 540131034500), прайс-лист от 15.09.2025, стр.87-89; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 20 680,00 + 1,20 × 1,02 = 17 578,00; база 17 578,00 + 10,18 = 1 726,72; текущая 1 726,72 × 10,18 = 17 578,01 руб.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 153; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
214	133		6.70-258-1		Простая окраска водно-дисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, внутри помещений	100 м2		0,8	0,8000		123 101,72		123 101,72	123 101,72	Добавлено по текущей ВОР: 0,8 100 м2; шифр 6.70-258-1. Окраска чёрной краской по подготовленному у магнитному слою — ремонтная норма 6.70-258-1 (Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Краска MAGGRAINT» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.38: ООО "Интернет Решения" (ИНН 7704217370), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 84-86; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 7 126,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 6 057,10; база 6 057,10 ÷ 10,18 = 595,00; текущая 595,00 × 10,18 = 6 057,10 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 154; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
4 этаж																	
215	134		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		579,76	579,7600		250 350,46		250 350,46	250 350,46	Добавлено по текущей ВОР: 579,76 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 156; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
216	135		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		5,7976	5,7976		1 259 696,73		1 259 696,73	1 259 696,73	Добавлено по текущей ВОР: 5,7976 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-9. Штукатурка цементно-песчаная по стеклосетке по проекту (АР1-Тч л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 157; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
217	136		3.70-265-7		Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,3705	0,3705		68 986,64		68 986,64	68 986,64	Добавлено по текущей ВОР: 0,3705 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-7. Штукатурка цементно-песчаная по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-7 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-1; расход раствора и смеси по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 158; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
218	137		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		4,3753	4,3753		485 069,27		485 069,27	485 069,27	Добавлено по текущей ВОР: 4,3753 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Окраска стен по гипсокартону 221,69 м² (ВОР 133, 4 этаж) — норма 6.70-258-2 «Улучшенная окраска водно-дисперсионным и составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» (Доп.82); по штукатурке 215,84 м² — 6.70-256-2; всего по строке 437,53 м² (ВОР 132). Шпатлевание и грунтование — в составе нормы, материалы по расходу нормы. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 159; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
219	138		3.70-306-1		Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов. Шпаклевка гипсовая за 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 160; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
220	139		3.70-299-1		Обработка поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения внутри помещения. Грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по п.1.3.19.3 техчасти ТСН-2001.3-70 нормы табл. 3.70-306 и 3.70-299 совместно с нормами перегородок и облицовок из ГКЛ (3.70-117÷3.70-127) не применяются — обработка швов и оштукатурка ГКЛ учтены в них, сплошное шпательование и грунтование — в норме окраски 6.70-256-2.	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 161; 23/085-И-ВР.АП, лист 4
221	140		3.70-299-3		Обработка поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения внутри помещения (перед нанесением рисунка)	100 м2		0,2704	0,2704		1 148,46		1 148,46	1 148,46	Добавлено по текущей ВОР: 0,2704 100 м2; шифр 3.70-299-3. Расценка 3.70-299-1 исключена Доп.82; применена 3.70-299-3 той же таблицы (грунтование стен). Грунтовка — по норме 0,0143 т на 100 м² (в исходной смете 10,3 кг — расход исключённой расценки). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АП, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 162; 23/085-И-ВР.АП, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
222	141		3.70-324-13		Набивка фриза по трафарету масляная. Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам). RAL 3020/3015/9022/9023	100 м2 отделываемой поверхности		0,2704	0,2704		187 830,88		187 830,88	187 830,88	Добавлено по текущей ВОР: 0,2704 100 м2 отделываемой поверхности; шифр 3.70-324-13. Краска — по норме 3.70-324-13: 0,0111 т на 100 м² (в исходной смете 22,42 кг). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 163; 23/085-И-ВР.АР, лист 5
223	142		3.70-299-3		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения (перед нанесением рисунка)	100 м2		0,1104	0,1104		468,53		468,53	468,53	Добавлено по текущей ВОР: 0,1104 100 м2; шифр 3.70-299-3. Расценка 3.70-299-1 исключена Доп.82; применена 3.70-299-3 той же таблицы (грунтование стен). Грунтовка — по норме 0,0143 т на 100 м² (в исходной смете 10,3 кг — расход исключенной расценки). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 164; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
224	143		3.70-324-13		Набивка фриза по трафарету масляная. Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам). RAL 3020/3015/9022/9025	100 м2 отделываемой поверхности		0,1104	0,1104		76 687,70		76 687,70	76 687,70	Добавлено по текущей ВОР: 0,1104 100 м2 отделываемой поверхности; шифр 3.70-324-13. Краска — по норме 3.70-324-13: 0,0111 т на 100 м² (в исходной смете 22,42 кг). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 165; 23/085-И-ВР.АР, лист 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
225	144		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		4,2307	4,2307		440 976,29		440 976,29	440 976,29	Добавлено по текущей ВОР: 4,2307 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовок, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Негорючая краска АКТЕРМ КМ0» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.40: ООО "Все инструменты.ру" (ИНН 7722753969), прайс-лист от 30.04.2026, стр.90-92; НДС 22 %, ЗСР 2 %, ×0,9771 — приведение к IX.2025 по ТСН-2001.12 п.3.4.10, распоряжения ДЗ/ПР-ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26: 446,00 ÷ 1,22 × 1,02 × 0,9771 = 364,35; база 364,35 ÷ 10,18 = 35,79; текущая 35,79 × 10,18 = 364,34 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 166; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
226	145		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		0,3176	0,3176		29 082,64		29 082,64	29 082,64	Добавлено по текущей ВОР: 0,3176 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовок, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 167; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
227	146		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,1248	0,1248		40 493,21		40 493,21	40 493,21	Добавлено по текущей ВОР: 0,1248 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 168; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
228	147		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по камню и бетону. Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,3705	0,3705		120 215,27		120 215,27	120 215,27	Добавлено по текущей ВОР: 0,3705 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 169; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
229	148		3.70-224-1		Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону. Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	100 м2		0,032	0,0320		10 382,90		10 382,90	10 382,90	Добавлено по текущей ВОР: 0,032 100 м2; шифр 3.70-224-1. Плитка учтена по норме расхода 109 м² на 100 м² облицовки. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 170; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
Технический этаж																	
230	149		6.70-111-1		Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2 оклеиваемой поверхности		199,13	199,1300		85 988,06		85 988,06	85 988,06	Добавлено по текущей ВОР: 199,13 1 м2 оклеиваемой поверхности; шифр 6.70-111-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 172; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
231	150		3.70-265-9		Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1,9913	1,9913		432 667,87		432 667,87	432 667,87	Добавлено по текущей ВОР: 1,9913 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-265-9. Штукатурка цементно-песчаная по стеклосетке по проекту (АР1-ТЧ л.3) — норма 3.70-265-9 «цементным раствором» вместо известковой 3.70-264-5; расход по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 173; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
232	151		6.70-112-2		Простая клеевая окраска внутренних помещений	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,8807	1,8807		62 539,09		62 539,09	62 539,09	Добавлено по текущей ВОР: 1,8807 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.70-112-2. Клеевая побелка — ремонтная норма 6.70-112-2; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 174; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
233	152		3.70-299-3		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2		5,1501	5,1501		21 879,26		21 879,26	21 879,26	Добавлено по текущей ВОР: 5,1501 100 м2; шифр 3.70-299-3. Расценка 3.70-299-1 исключена Доп.82; применена 3.70-299-3 той же таблицы (грунтование стен). Грунтовка — по норме 0,0143 т на 100 м² (в исходной смете 10,3 кг — расход исключённой расценки). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 175; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
234	153		6.70-112-1		Известковая окраска внутренних помещений	100 м2 окрашиваемой поверхности		5,1501	5,1501		142 858,81		142 858,81	142 858,81	Добавлено по текущей ВОР: 5,1501 100 м2 окрашиваемой поверхности, шифр 6.70-112-1. Известковая побелка — ремонтная норма 6.70-112-1; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 176; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
235	154		3.70-126-2		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	100 м2		1,22	1,2200		344 244,61		344 244,61	344 244,61	Добавлено по текущей ВОР: 1,22 100 м2; шифр 3.70-126-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 177; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
238	157		3.70-126-2		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	100 м2		0,67	0,6700		206 576,73		206 576,73	206 576,73	Добавлено по текущей ВОР: 0,67 100 м2; шифр 3.70-126- 2. Облицовка колонн гипсокартоном в два слоя (AP1- ТЧ, ВОР 146): листы обычные 12,5 мм — ТСН 1.1-1-4066 по расходу нормы 3.70-126-2 225 м² на 100 м² (150,75 м²). Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 181; 23/085-И- ВР.АР, лист 6
239	158		23.20.12.190 , п.25		Облицовка КНАУФ- Файерборд	м2		0,00	0,0000		0,00		0,00	0,00	Отдельно не учитывается: облицовка колонн гипсокартоном (ВОР 146) — листы гипсокартонные обычные 12,5 мм, материал нормы 3.70-126- 2, учтён в поз. 157 по цене ТСН 1.1-1-4066 в расходе нормы 225 м² на 100 м² облицовки (в два слоя).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 182; 23/085-И- ВР.АР, лист 6
240	159		3.70-370-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз. За 2 раза	100 м2		0,1771	0,1771		5 412,22		5 412,22	5 412,22	Добавлено по текущей ВОР: 0,1771 100 м2; шифр 3.70-370- 2. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 183; 23/085-И- ВР.АР, лист 4
241	160		3.70-357-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,1771	0,1771		1 929,49		1 929,49	1 929,49	Добавлено по текущей ВОР: 0,1771 100 м2; шифр 3.70-357- 8. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 184; 23/085-И- ВР.АР, лист 6
Полы																	
242	161		3.70-159-1		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,055	0,0550		3 500,83		3 500,83	3 500,83	Добавлено по текущей ВОР: 0,055 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 186; 23/085-И- ВР.АР, лист 1
243	162		3.70-159-2		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70- 159-1	100 м2 стяжки		0,055	0,0550		1 212,28		1 212,28	1 212,28	Добавлено по текущей ВОР: 0,055 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-2. Раствор М150 к шкалам по 5 мм — 3,06 м³ на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01- 01_доб, строка 187; 23/085-И- ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
244	163		3.70-43-6		Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 Т		0,003	0,0030		217,68		217,68	217,68	Добавлено по текущей ВОР: 0,003 1 т; шифр 3.70-43-6. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 188; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
245	164		3.70-174-2		Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции		0,275	0,2750		2 746,00		2 746,00	2 746,00	Добавлено по текущей ВОР: 0,275 1 м3 изоляции, шифр 3.70-174-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 189; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
246	165		6.70-73-3		Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	100 мест		0,57	0,5700		182 702,80		182 702,80	182 702,80	Добавлено по текущей ВОР: 0,57 100 мест; шифр 6.70-73-3. Ремонт сколов ступеней по ВОР 155 (Ceresit CN 83 «или аналог», слой до 10 мм, 2 кг/м² на 1 мм) — ТСН 1.3-2-38 «смесь сухая быстротвердеющая ручного нанесения» 20 кг/м²; плиточный клей Ceresit CM 11 исключён. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 190; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247	166		3.70-2-1		Гидроизоляция поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной обмазочной цементной	100 м2 изолируемой поверхности		0,116	0,1163		29 839,23		29 839,23	29 839,23	Добавлено по текущей ВОР: 0,11625 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.70-2-1. Гидроизоляция пола обмазочная цементная в 2 слоя — норма 3.70-2-1 вместо битумной 3.70-162-5; расход смеси по норме. Объем по письму заказчика от 21.09.2026, п.6. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Гидроизоляционный состав "Кальматрон-Эконом"» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.61: ООО "ТСК Дипломат" (ИНН 7705935398), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 46-54; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 85,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 72,25; база 72,25 ÷ 10,18 = 7,10; текущая 7,10 × 10,18 = 72,28 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 191; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
248	167		3.70-162-6		Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.70-162-5	100 м2 изолируемой поверхности		0,000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: гидроизоляция пола в 2 слоя учтена нормой 3.70-2-1 (сухая смесь обмазочная цементная); добавка «на каждый 1 мм» к битумной норме не применяется.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 192; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
249	168		3.70-228-2		Облицовка стен внутренних из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,0819	0,0819		34 612,53		34 612,53	34 612,53	Добавлено по текущей ВОР: 0,0819 100 м2; шифр 3.70-228-2. Система выравнивания плитки — по норме 3.70-228-2 (39,38×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 193; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
250	169		3.70-228-2		Облицовка стен внутренних из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,1543	0,1543		65 211,79		65 211,79	65 211,79	Добавлено по текущей ВОР: 0,1543 100 м2; шифр 3.70-228-2. Система выравнивания плитки — по норме 3.70-228-2 (39,38×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб, строка 194; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
254	173		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		1,68	1,6800		92 738,71		92 738,71	92 738,71	Добавлено по текущей ВОР: 1,68 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 199; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
255	174		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-13	100 м2 стяжки		1,68	1,6800		45 420,80		45 420,80	45 420,80	Добавлена по текущей ВОР: 1,68 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70-159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-14 (добавка на 1 мм к 3.70-159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 200; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
258	177		3.70-2-1		Гидроизоляция поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной обмазочной цементной	100 м2 изолируемой поверхности		0,3474	0,3474		89 170,29		89 170,29	89 170,29	Добавлено по текущей ВОР: 0,3474 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.70-2-1. Гидроизоляция пола обмазочная цементная в 2 слоя — норма 3.70-2-1 вместо битумной 3.70-162-5; расход смеси по норм. Гидроизоляция пола типа 2 — 34,74 м² по ВОР п.162: санузлы 114, 115, 116, 213, 214, 215, 307, 308, 309, 406, 407, 408 (в т.ч. пом.307 «Универсальная кабина уборной» 6,51 м², экспликация ИОС4, АР1 л.11 — тип пола 2); площадь равна площади стяжки и покрытия типа 2. Состав — по норме 312 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Гидроизоляционный состав "Кальматрон-Эконом"» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.61: ООО "ТСК Дипломат" (ИНН 7705935398), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 46-54; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 85,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 72,25; база 72,25 ÷ 10,18 = 7,10; текущая 7,10 × 10,18 = 72,28 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 204; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
259	178		3.70-162-6		Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.70-162-5	100 м2 изолируемой поверхности		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: гидроизоляция пола в 2 слоя учтена нормой 3.70-2-1 (сухая смесь обмазочная цементная); добавка «на каждый 1 мм» к битумной норме не применяется.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 205; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
260	179		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		0,3474	0,3474		19 177,42		19 177,42	19 177,42	Добавлено по текущей ВОР: 0,3474 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 206; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
261	180		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-13	100 м2 стяжки		0,3474	0,3474		9 392,05		9 392,05	9 392,05	Добавлено по текущей ВОР: 0,3474 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70-159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-14 (добавка на 1 мм к 3.70-159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 207; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
262	181		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на клею из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,3474	0,3474		111 447,09		111 447,09	111 447,09	Добавлено по текущей ВОР: 0,3474 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 208; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
263	182		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		0,3474	0,3474		5 243,89		5 243,89	5 243,89	Добавлено по текущей ВОР: 0,3474 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 209; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 3																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
264	183		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		5,1135	5,1135		282 272,93		282 272,93	282 272,93	Добавлено по текущей ВОР: 5,1135 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Объем покрытия типа 3 — 511,35 м²: помещения перечня ВОР п.163 по экспликации ИОС4 — 499,91 м² (сумма площадей 20 помещений; итог графы ВОР 501,56 м² с перечнем не сходится, принята площадь по ПД) и пом.216 «Помещение приема пищи» 11,44 м² (экспликация ИОС4, АР1 л.10 — тип пола 3). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 211; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
265	184		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70- 159-13	100 м2 стяжки		5,1135	5,1135		414 749,26		414 749,26	414 749,26	Добавлено по текущей ВОР: 5,1135 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70- 159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70- 159-14 (добавка на 1 мм к 3.70- 159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнива ющаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159- 14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Объем покрытия типа 3 — 511,35 м²; помещения перечня ВОР п.163 по экспликации ИОС4 — 499,91 м² (сумма площадей 20 помещений; итог графы ВОР 501,56 м² с перечнем не сходится, принята площадь по ПД) и пом.216 «Помещение приема пищи» 11,44 м² (экспликация ИОС4, АР1 л.10 — тип пола 3). Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01- 01_доб, строка 212; 23/085-И- ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
266	185		3.70-205-1		Устройство покрытий из рулонного линолеума высокой износостойкости на клею со сваркой стыков	100 м2		5,1135	5,1135		1 091 962,78		1 091 962,78	1 091 962,78	Добавлено по текущей ВОР: 5.1135 100 м2; шифр 3.70-205-1. Покрытие из линолеума высокой износостойкости (Smaragd Lux, не антистатический) — норма 3.70-205-1 вместо 3.70-205-2 «антистатического»; линолеум ТСН 1.1-1-3262 по норме расхода Линолеум Forbo Smaragd Lux FR «или аналог» — по цене ТСН 1.1-1-3262 (класс 34/43, Г1, 2 мм) по норме расхода 107 м²/100 м² в составе этой строки; клей — ТСН 1.1-1-2024 (латексный для линолеума) по норме 36,05 кг/100 м². Объем покрытия типа 3 — 511,35 м²: помещения перечня ВОР п.163 по экспликации ИОС4 — 499,91 м² (сумма площадей 20 помещений; итог графы ВОР 501,56 м² с перечнем не сходится, принята площадь по ПД) и пом.216 «Помещение приема пищи» 11,44 м² (экспликация ИОС4, АР1 л.10 — тип пола 3). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 213; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
267	186		13.96.17.190, п.29		Линолеум коммерческий Линолеум Smaragd Lux	м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Отдельно не учитывается: линолеум Forbo Smaragd Lux FR (ВОР 163, тип 3) — материал нормы 3.70-205-1, утв. в поз. 185 по цене ТСН 1.1-1-3262 в расходе нормы 107 м² на 100 м² покрытия.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 214; 23/085-И-ВР.АР, лист 7
Тип 4																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
268	187		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		2.5233	2.5233		809 483,59		809 483,59	809 483,59	Добавлено по текущей ВОР: 2.5233 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 216; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
269	188		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		2.5233	2.5233		38 084,24		38 084,24	38 084,24	Добавлено по текущей ВОР: 2.5233 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 217; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 5																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
270	189		3.70-2-1		Гидроизоляция поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной обмазочной цементной	100 м2 изолируемой поверхности		0,9622	0,9622		246 975,07		246 975,07	246 975,07	Добавлено по текущей ВОР: 0,9622 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.70-2-1. Гидроизоляция пола обмазочная цементная в 2 слоя — норма 3.70-2-1 вместо битумной 3.70-162-5; расход смеси по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Гидроизоляция ный состав "Кальматрон-Эконом"» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.61: ООО "ТСК Дипломат" (ИНН 7705935398), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 46-54; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 85,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 72,25; база 72,25 ÷ 10,18 = 7,10; текущая 7,10 × 10,18 = 72,28 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 219; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
271	190		3.70-162-6		Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.70-162-5	100 м2 изолируемой поверхности		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: гидроизоляция пола в 2 слоя учтена нормой 3.70-2-1 (сухая смесь обмазочная цементная); добавка «на каждый 1 мм» к битумной норме не применяется.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 220; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
272	191		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		0,9622	0,9622		53 114,59		53 114,59	53 114,59	Добавлено по текущей ВОР: 0,9622 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 221; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
273	192		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-13	100 м2 стяжки		0,9622	0,9622		26 014,14		26 014,14	26 014,14	Добавлено по текущей ВОР: 0,9622 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70-159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-14 (добавка на 1 мм к 3.70-159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 222; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
274	193		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на кле из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,9622	0,9622		334 836,09		334 836,09	334 836,09	Добавлено по текущей ВОР: 0,9622 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8-9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 223; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
275	194		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		0,9622	0,9622		7 263,08		7 263,08	7 263,08	Добавлено по текущей ВОР: 0,9622 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 224; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 6																	
276	195		3.70-159-1		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		2,5401	2,5401		148 046,75		148 046,75	148 046,75	ВОР.АР п. 166: цементная стяжка на площади 254,01 м²; раствор М150 приведён отдельной позицией. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 226; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
277	196		3.70-159-2		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-1	100 м2 стяжки		-5,0802	-5,0802		-4 989,33		-4 989,33	-4 989,33	ВОР.АР п. 166: толщина стяжки 10 мм. Базовый слой 20 мм уменьшен на два шага по 5 мм. Поправка К=5 от позиции «на 1 мм» снята: шаг расценки — 5 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 227; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
278	197		6.70-76-1		Огрунтовка бетонной поверхности пола	100 м2 основания		2,5401	2,5401		17 682,57		17 682,57	17 682,57	Добавлено по текущей ВОР (п.166, тип 6): 254,01 м² основания; шифр 6.70-76-1. Грунтование бетонного основания пола перед железнением — ремонтная норма 6.70-76-1 (грунтовка учтена нормой). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 228; 23/085-И-ВР.АР, лист 6
279	198		3.70-209-1		Железнение поверхности цементных покрытий	100 м2 покрытия		2,5401	2,5401		91 540,79		91 540,79	91 540,79	ВОР.АР п. 166; АР1, лист 13: железнение стяжки на площади 254,01 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 229; 23/085-И-ВР.АР, лист 7
Тип 7																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
280	199		3.70-159-1		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,1018	0,1018		6 481,08		6 481,08	6 481,08	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 231; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
281	200		3.70-159-2		Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-1	100 м2 стяжки		0,1018	0,1018		2 243,96		2 243,96	2 243,96	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-2. Раствор М150 к шагам по 5 мм — 3,06 м³ на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 232; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
282	201		3.70-43-6		Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 Т		0,01323	0,0132		961,60		961,60	961,60	Добавлено по текущей ВОР: 0,01323 1 т; шифр 3.70-43-6. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 233; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
283	202		3.70-2-1		Гидроизоляция поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной обмазочной цементной	100 м2 изолируемой поверхности		0,1018	0,1018		26 128,83		26 128,83	26 128,83	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.70-2-1. Гидроизоляция пола обмазочная цементная в 2 слоя — норма 3.70-2-1 вместо битумной 3.70-162-5; расход смеси по норме. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025); материал «Гидроизоляция ный состав "Кальматрон-Эконом"» — по КА к ЛСР 02-01-01, п.61: ООО "ТСК Дипломат" (ИНН 7705935398), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 46-54; НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %: 85,00 ÷ 1,20 × 1,02 = 72,25; база 72,25 ÷ 10,18 = 7,10; текущая 7,10 × 10,18 = 72,28 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 234; 23/085-И-ВР.АР, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
284	203		3.70-162-6		Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 3.70-162-5	100 м2 изолируемой поверхности		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: гидроизоляция пола в 2 слоя учтена нормой 3.70-2-1 (сухая смесь обмазочная цементная); добавка «на каждый 1 мм» к битумной норме не применяется.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 235; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
285	204		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		0,1018	0,1018		5 619,95		5 619,95	5 619,95	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 236; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
286	205		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-13	100 м2 стяжки		0,1018	0,1018		2 752,38		2 752,38	2 752,38	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70-159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-14 (добавка на 1 мм к 3.70-159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 237; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
287	206		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на клею из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,1018	0,1018		32 658,63		32 658,63	32 658,63	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 238; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
288	207		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		0,1018	0,1018		1 535,81		1 535,81	1 535,81	Добавлено по текущей ВОР: 0,1018 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 239; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 8																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
289	208		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		0,1235	0,1235		48 771,39		48 771,39	48 771,39	Добавлено по текущей ВОР: 0,1235 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8–9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 241; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
290	209		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		0,1235	0,1235		932,33		932,33	932,33	Добавлено по текущей ВОР: 0,1235 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 242; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 9																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
291	210		3.70-159-13		Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2 стяжки		1,9022	1,9022		105 005,17		105 005,17	105 005,17	Добавлено по текущей ВОР: 1,9022 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-13. Позиция 3.70-159-11 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-13 той же таблицы (самовыравнивающаяся стяжка 5 мм). Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-13: 0,7904 т на 100 м²; грунтовка 14,29 кг на 100 м². Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 244; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
292	211		3.70-159-14		Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.70-159-13	100 м2 стяжки		1,9022	1,9022		51 427,75		51 427,75	51 427,75	Добавлено по текущей ВОР: 1,9022 100 м2 стяжки; шифр 3.70-159-14. Позиция 3.70-159-12 в Доп.82 отсутствует; применена 3.70-159-14 (добавка на 1 мм к 3.70-159-13). Материалы добавки толщины учтены с тем же множителем, что и работа. Смесь для стяжки — самовыравнивающаяся ТСН 1.3-2-178 по норме 3.70-159-14: 0,16 т на 100 м² на 1 мм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 доб. строка 245; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
293	212		3.70-198-4		Устройство полов из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов, площадь одной плитки до 0,1 м2	100 м2		1,9022	1,9022		751 744,42		751 744,42	751 744,42	Добавлено по текущей ВОР: 1.9022 100 м2; шифр 3.70-198-4. Грунтовка и система выравнивания плитки — по норме 3.70-198-4 (0,014 т и 44,65×100 шт. на 100 м²). Затирка швов — смесь фуговочная для керамогранита 1.3-2-50. Керамогранит — по цене ТСН-2001 по размеру и толщине ВОР («или аналог»): 600×600×8-9 мм — 1.1-1-8278, 600×600×10 мм — 1.1-1-3225 (светлые) / 1.1-1-3227 (серый), 300×300×8 мм — 1.1-1-2398; клей — ТСН 1.3-2-36 по норме расхода. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 246; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
294	213		3.70-198-8		Добавлять или исключать на каждый 1 мм толщины клеевого слоя к позициям 3.70-198-4; 3.70-198-5; 3.70-198-6; 3.70-198-7	100 м2		1,9022	1,9022		14 356,40		14 356,40	14 356,40	Добавлено по текущей ВОР: 1.9022 100 м2; шифр 3.70-198-8. Клей — ТСН 1.3-2-36 по норме: 144,15 кг/100 м² на каждый 1 мм сверх 5 мм (слой 7 мм или 6 мм по ВОР). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 247; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
Тип 10																	
295	214		3.70-164-1		Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры. Толщиной 20 мм	100 м2		0,6222	0,6222		252 371,87		252 371,87	252 371,87	Добавлено по текущей ВОР: 0,6222 100 м2; шифр 3.70-164-1. Мастика КН-2 — ТСН 1.1-1-394 по норме 3.70-164-1 (80 кг на 100 м²), дюбели 15,2×100 шт. на 100 м²; плиточный клей Ceresit CM 11 исключен. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 249; 23/085-И-ВР.АР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
298	217		3.70-27-4		Установка металлических ограждений без поручня	100 м ограждений		0,86	0,8600		99 835,26		99 835,26	99 835,26	Добавлено по текущей ВОР: 0,86 100 м ограждений; шифр 3.70-27-4. Добавлена строка материала: открытый ресурс 5733110000 «Цемент» нормы 3.70-27-4 — 0.15 т/100 м ограждения; в смете не оценён; ТСН 1.1-1-1329 «Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения ЦЕМ 32.5 (марка 400)» по расходу нормы. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 253; 23/085-И-ВР.АР, лист 1
299	218		42.99.19.140, п.53		Ограждение лестничных маршей (стальное)	м		86	86,0000		381 140,22		381 140,22	381 140,22	Добавлено по текущей ВОР: 86 м; шифр 42.99.19.140, п.53. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.53: ООО "Интернет Решения" (ИНН 7704217370), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 43-45); 5214 руб./м с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): 5 214,00 + 1,20 × 1,02 = 4 431,90; база 4 431,90 + 10,18 = 435,35; текущая 435,35 × 10,18 = 4 431,86 руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 254; 23/085-И-ВР.АР, лист 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
305	224		6.70-256-2		Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по штукатурке внутри помещений	100 м2		3,4144	3,4144		396 678,15		396 678,15	396 678,15	Добавлено по текущей ВОР: 3,4144 100 м2; шифр 6.70-256-2. Окраска стен по штукатурке — ремонтная норма 6.70-256-2 (введена Доп.82); коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть; расход грунтовки, шпатлёвки и краски — по норме. Стены по гипсокартону — норма 6.70-258-2 «...по сборным конструкциям, подготовленным под окраску» на площади ГКЛ поэтажной ведомости (ВОР 105, 113, 122, 133); шпатлевание и грунтование — в составе норм. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01 до6, строка 262; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
307	226		6.64-61-1		Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	1 изделие		2	2,0000		615,01		615,01	615,01	Добавлено по текущей ВОР: 2 1 изделие; шифр 6.64-61-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 267; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
308	227		6.63-7-5		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2		0,3243	0,3243		32 757,64		32 757,64	32 757,64	Добавлено по текущей ВОР: 0,3243 100 м2; шифр 6.63-7-5. Работа — демонтаж облицовки цоколя; расценка монтажа 3.15-170-1 исключена Доп.82, применена норма разборки облицовки 6.63-7-5. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 268; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
309	228		6.61-26-2		Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2. Демонтаж штукатурного слоя фасада 30 мм	100 м2		14,5584	14,5584		936 018,09		936 018,09	936 018,09	Добавлено по текущей ВОР: 14,5584 100 м2; шифр 6.61-26-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 269; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
310	229		6.61-26-4		Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью более 5 м2. Демонтаж штукатурного слоя с пилястр	100 м2		0,913	0,9130		68 742,52		68 742,52	68 742,52	Добавлено по текущей ВОР: 0,913 100 м2; шифр 6.61-26-4. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 270; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
311	230		6.61-26-1		Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2. Демонтаж штукатурного слоя с карниза и капителей	100 м2		0,3252	0,3252		24 485,02		24 485,02	24 485,02	Добавлено по текущей ВОР: 0,3252 100 м2; шифр 6.61-26-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 271; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
312	231		6.61-26-1		Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2. Демонтаж штукатурного слоя наружных откосов толщ. 20* мм	100 м2		0,918	0,9180		69 119,24		69 119,24	69 119,24	Добавлено по текущей ВОР: 0,918 100 м2; шифр 6.61-26-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 272; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
313	232		6.58-2-2		Разборка покрытий кровли из листовой стали	100 м2 покрытия		0,29	0,2900		4 034,75		4 034,75	4 034,75	Добавлено по текущей ВОР: 0,29 100 м2 покрытия; шифр 6.58-2-2. Демонтаж покрытия кровли из оцинкованной стали (ВОР 39) — ремонтная норма разборки 6.58-2-2 вместо нормы медной кровли 3.12-7-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 273; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
Монтаж																	
Фасад																	
314	233		3.70-260-1		Установка рулонных штор, жалюзи на окна	100 шт.		0,0	0,0		664,13		664,13	664,13	Добавлено по текущей ВОР: 0,02 100 шт.; шифр 3.70-260-1. Противопожарные шторы Е130 на оконный блок холла 101 (ВОР 46), 2 шт: нормы на монтаж противопожарных штор в ТСН-2001 нет, по виду работ — установка рулонных штор на окна 3.70-260-1 вместо установки дверных блоков 3.9-74-1; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 применены (работы по технологии нового строительства, в ТСН-2001.6 нет). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 276; 23/085-И-ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
315	234		27.90.11.318 „п.37		Штора противопожарная 1800 мм	шт.		2	2,0		136 294,52		136 294,52	136 294,52	Добавлено по текущей ВОР: 2 шт.; шифр 27.90.11.318, п.37. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01- 01, п.37; ООО «ППС» (ИНН 7724413969), прайс-лист от 15.09.2025, стр.80-83); 80173,2 руб./шт с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %); 80 173,20 ÷ 1,20 × 1,02 = 68 147,22; база 68 147,22 + 10,18 = 6 694,23; текущая 6 694,23 × 10,18 = 68 147,26 руб.		ВОР 02-01- 01_доб, строка 277; 23/085-И- ВР.АР, лист 1–8
316	235		3.20-9-3		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	1 решетка		2	2,0000		19 084,82		19 084,82	19 084,82	Добавлено по текущей ВОР: 2 1. решетка; шифр 3.20-9-3. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01- 01_доб, строка 278; 23/085-И- ВР.АР, лист 2
317	236		3.15-170-2		Облицовка наружных поверхностей керамическими плитами на растворе из сухих смесей	100 м2 поверхно сти облицовк и		0,3243	0,3243		156 931,84		156 931,84	156 931,84	Добавлено по текущей ВОР: 0,3243 100 м2 поверхности облицовки; шифр 3.15-170- 2. Облицовка цоколя керамогранитно й плиткой на клею по ПД (АР1 л.8, ГЧ: «гранитной плиткой на клею», цвет RAL 8014; при разночтениях с ВОР принимается ПД, — письмо заказчика от 18.09.2026) — норма 3.15-170- 2 вместо 3.15-1- 5 (гранитные плиты 40 мм на растворе); плитка ТСН 1.1- 1-3227 600×600×10 коричневая, клей, грунтовка и затирка — по расходу нормы. Цена по ТСН- 2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01- 01_доб, строка 279; 23/085-И- ВР.АР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
318	237		3.15-165-3		Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения. Предварительная грунтовка кирпичных стен	100 м2		14,5584	14,5584		47 717,25		47 717,25	47 717,25	Добавлено по текущей ВОР: 14,5584 100 м2; шифр 3.15-165-3. Расценка 3.15-165-1 исключена Доп.82; применена 3.15-165-3 той же таблицы. Грунтовка — по норме 0,0143 т на 100 м² (в исходной смете 10,3 кг — расход исключённой расценки). Добавлена строка материала: открытый ресурс 2313332000 «Грунтовка глубокого проникновения» нормы 3.15-165-3 — 14,3 кг/100 м²; в смете не оценён; ТСН 1.1-1-3108 «Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, для всех видов впитывающих оснований» (готовая к применению, как в полах этой сметы; 1.1-1-2841 — концентрат) по расходу нормы. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 280; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
319	238		3.15-59-2		Обивка поверхностей сеткой провололочной тканой	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Отдельно не учитывается: натягивание сетки входит в состав работ нормы 3.15-63-1 «Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором» (строка штукатурки фасада).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 281; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
320	239		3.15-63-1		Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		14,5584	14,5584		3 512 881,36		3 512 881,36	3 512 881,36	Добавлено по текущей ВОР: 14,5584 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.15-63-1. Штукатурка фасада цементно-песчаным раствором М150 по сетке (ВОР 184, АР1 л.8) — норма 3.15-63-1. Замена ресурса нормы: учтенная нормой стеклосетка 1.1-1-1710 (108 м² на 100 м²) исключена строкой с минусом (-1 572,3072 м²), вместо неё — стальная оцинкованная сетка 1.1-1-1657 в том же расходе (сетки 50×50×1,5 мм в ТСН-2001 нет — ближайший аналог, цена по КП — вопрос проектировщику); вода учтена нормой; раствор М150 и смесь — по норме («до 30 мм»). Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-АР, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 282; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
321	240		6.62-44-1		Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		14,5584	14,5584		856 276,14		856 276,14	856 276,14	Добавлено по текущей ВОР: 14,5584 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.62-44-1. Окраска фасада акриловой краской — ремонтная норма 6.62-44-1 вместо перхлорвиниловой 3.15-83-1; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Шпатлёвка фасада (ВОР п.185) не учитывается; по АР1-Т4 состав отделки наружных стен — штукатурка по оцинкованной сетке и окраска фасадными красками по предварительной грунтовке, шпатлевание проектом не предусмотрено. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 283; 23/085-И-ВР.АР, лист 1-8
322	241		3.15-59-2		Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1,2382	1,2382		89 927,13		89 927,13	89 927,13	Добавлено по текущей ВОР: 1,2382 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.15-59-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 284; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
323	242		3.15-41-6		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных фасадов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1,2382	1,2382		1 030 732,99		1 030 732,99	1 030 732,99	Добавлено по текущей ВОР: 1,2382 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.15-41-6. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 285; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
324	243		6.62-44-1		Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,2382	1,2382		72 826,97		72 826,97	72 826,97	Добавлено по текущей ВОР: 1.2382 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.62-44-1. Окраска фасада акриловой краской — ремонтная норма 6.62-44-1 вместо перхлорвиниловой 3.15-83-1; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 286; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
325	244		3.15-59-2		Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,918	0,9180		66 671,61		66 671,61	66 671,61	Добавлено по текущей ВОР: 0.918 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.15-59-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 287; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
326	245		3.15-57-1		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,918	0,9180		330 971,58		330 971,58	330 971,58	Добавлено по текущей ВОР: 0.918 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.15-57-1. Штукатурка наружных откосов (ВОР 188) — норма 3.15-57-1 на откосы вместо 3.15-41-6 (карнизы, тяги); раствор М150 по проекту. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 288; 23/085-И-ВР.АР, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
327	246		6.62-44-1		Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,918	0,9180		53 994,41		53 994,41	53 994,41	Добавлено по текущей ВОР: 0,918 100 м2 окрашиваемой поверхности; шифр 6.62-44-1. Окраска фасада акриловой краской — ремонтная норма 6.62-44-1 вместо перхлорвиниловой 3.15-83-1; коэффициенты п.2.2.6 Прил.2.2 к нормам ТСН-2001.3 не применяются, так как ремонтная норма ТСН-2001.6 есть. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 289; 23/085-И-ВР.АР, лист 1–8
328	247		6.62-44-3		Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2		0,79	0,7900		69 208,09		69 208,09	69 208,09	Добавлено по текущей ВОР: 0,79 100 м2; шифр 6.62-44-3. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 290; 23/085-И-ВР.АР, лист 4
Кровля																	
329	248		3.12-14-1		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0,29	0,2900		63 300,95		63 300,95	63 300,95	Добавлено по текущей ВОР: 0,29 100 м2 покрытия; шифр 3.12-14-1. Восстановление покрытия кровли из оцинкованной стали 0,5 мм фрагментами (ВОР 175) — норма 3.12-14-1 вместо медной кровли 3.12-7-2; сталь оцинкованная 1.1-1-1079. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 292; 23/085-И-ВР.АР, лист 2
330	249		3.12-19-3		Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Устройство ветро-влагозащитной пленки под фальц, плотность 95 г/м2	100 м2 изолируемой поверхности		0,29	0,2900		5 459,24		5 459,24	5 459,24	Добавлено по текущей ВОР: 0,29 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.12-19-3. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 293; 23/085-И-ВР.АР, лист 8
331	250		3.20-20-1		Установка зонтов над оборудованием. Устройство крышек-зонтов над вент. трубами, оцинков. сталь, толщ. 0.7 мм	1 м2 поверхности зонта		30	30,0000		345 281,70		345 281,70	345 281,70	Добавлено по текущей ВОР: 30 1 м2 поверхности зонта; шифр 3.20-20-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 294; 23/085-И-ВР.АР, лист 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Раздел 3. Конструктивные решения																	
Обрамление дверного проема подвала по оси 11 в осях В*-А																	
332	251		6.56-35-1		Обрамление проемов угловой сталью	1 Т		0,087	0,0870		5 911,94		5 911,94	5 911,94	Добавлено по текущей ВОР: 0,087 т; шифр 6.56-35-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 297; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
333	252		1.1-1-1104		Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина более 4 мм	т		0,011	0,0110		726,00		726,00	726,00	Добавлено по текущей ВОР: 0,011 т; шифр 1.1-1-1104. Материал 1.1-1-1102 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1104, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 298; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
334	253		1.1-1-1124		Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм	т		0,061	0,0610		4 227,52		4 227,52	4 227,52	Добавлено по текущей ВОР: 0,061 т; шифр 1.1-1-1124. Материал 1.1-1-1112 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1124, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 299; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
335	254		1.1-1-1123		Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки от 35 до 70 мм	т		0,015	0,0150		752,44		752,44	752,44	Добавлено по текущей ВОР: 0,015 т; шифр 1.1-1-1123. Материал 1.1-1-1111 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1123, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 300; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
336	255		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,042	0,0420		495,43		495,43	495,43	Добавлено по текущей ВОР: 0,042 100 м2; шифр 3.13-9-2. Огрунтовка ГФ-021 в один слой по КР; двойной учёт «х2» снят. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 301; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
337	256		3.13-11-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,042	0,0420		353,56		353,56	353,56	Добавлено по текущей ВОР: 0,042 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 302; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
Перекрышка над дверью подвала по оси 11 в осях В*-А																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
338	257		6.53-22-4		Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен	100 м3 кладки		0,0094	0,0094		17 036,47		17 036,47	17 036,47	Добавлено по текущей ВОР: 0,0094 100 м3 кладки; шифр 6.53-22-4. Кирпич керамический полнотелый марки 100 (1.1-1-351) — по ведомости КР.ВР л.1-2 (КР-р-по .../100/2,0); расход по норме 6.53-22-4. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 304; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
339	258		3.70-276-2		Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,0266	0,0266		20 726,86		20 726,86	20 726,86	Добавлено по текущей ВОР: 0,0266 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-276-2. Штукатурка по сетке цементным раствором М150 по КР — норма 3.70-276-2 вместо известковой 3.15-51-2; сетка и вода учтены нормой. Защитная штукатурка проёмов по сетке толщиной 40 мм (ответ проектировщика от 21.09.2026, п.13): к норме 3.70-276-2 (нормативная толщина 17 мм) — коэффициент Кн 2.3529 (отношение проектной толщины 40 мм к нормативной 17 мм) по Прил.4.11 п.4.11.4 ТСН-2001.3-70; раствор и смесь — по норме с тем же коэффициентом. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 305; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
340	259		3.13-36-1		Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций при работе на высоте до 2 м, однослойное	100 м2		0,0000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по КР металл окрашивается эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021, эта система учтена; эпоксидная эмаль ЭП-140 проектом не предусмотрена.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 306; 23/085-И-КР.ВР, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
341	260		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,011	0,0110		129,75		129,75	129,75	Добавлено по текущей ВОР: 0,011 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 307; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
342	261		3.13-11-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,011	0,0		92,44		92,44	92,44	Добавлено по текущей ВОР: 0,011 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 308; 23/085-И-КР.ВР, лист 1
Балка подвала под площадкой, L=3,52 м																	
343	262		6.53-19-1		Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий. 0,13+0,003+0,009+0,01	1 т металлоконструкций перемычек		0,152	0,1520		40 510,14		40 510,14	40 510,14	Добавлено по текущей ВОР: 0,152 1 т металлоконструкций перемычек; шифр 6.53-19-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 310; 23/085-И-КР.ВР, лист 1–2
344	263		1.1-1-1143		Швеллер №12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т		0,13	0,1300		10 853,29		10 853,29	10 853,29	Добавлено по текущей ВОР: 0,13 т; шифр 1.1-1-1143. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 311; 23/085-И-КР.ВР, лист 1–2
345	264		1.1-1-1104		Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина более 4 мм	т		0,019	0,0190		1 253,99		1 253,99	1 253,99	Добавлено по текущей ВОР: 0,019 т; шифр 1.1-1-1104. Материал 1.1-1-1102 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1104, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 312; 23/085-И-КР.ВР, лист 1–2
346	265		1.1-1-1124		Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм	т		0,003	0,0030		207,89		207,89	207,89	Добавлено по текущей ВОР: 0,003 т; шифр 1.1-1-1124. Материал 1.1-1-1112 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1124, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 313; 23/085-И-КР.ВР, лист 1–2
347	266		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,053	0,0530		625,77		625,77	625,77	Добавлено по текущей ВОР: 0,053 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 314; 23/085-И-КР.ВР, лист 1–2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
348	267		3.13-11-8		Окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,053	0,0530		445,30		445,30	445,30	Добавлено по текущей ВОР: 0,053 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 315; 23/085-И-КР.ВР, лист 1-2
349	268		6.69-10-8		Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х1 кирпич	100 м борозд		0,019	0,0190		6 680,14		6 680,14	6 680,14	Добавлено по текущей ВОР: 0,019 100 м борозд; шифр 6.69-10-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 316; 23/085-И-КР.ВР, лист 1-2
350	269		6.53-22-4		Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен	100 м3 кладки		0,0019	0,0019		3 560,35		3 560,35	3 560,35	Добавлено по текущей ВОР: 0,0019 100 м3 кладки; шифр 6.53-22-4. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 317; 23/085-И-КР.ВР, лист 1-2
Балка подвала под лестницей, L=5,35 м																	
351	270		3.70-276-2		Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,038	0,0380		29 608,99		29 608,99	29 608,99	Добавлено по текущей ВОР: 0,038 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-276-2. Штукатурка по сетке цементным раствором М150 по КР — норма 3.70-276-2 вместо известковой 3.15-51-2; сетка и вода учтены нормой. Защитная штукатурка проёмов по сетке толщиной 40 мм (ответ проектировщика от 21.09.2026, п.13): к норме 3.70-276-2 (нормативная толщина 17 мм) — коэффициент Кн 2,3529 (отношение проектной толщины 40 мм к нормативной 17 мм) по Прил.4.11 п.4.11.4 ТСН-2001.3-70: раствор и смесь — по норме с тем же коэффициентом. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 319; 23/085-И-КР.ВР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
352	271		3.13-36-1		Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций при работе на высоте до 2 м, однослойное	100 м2		0,000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по КР металл окрашивается эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021, эта система учтена; эпоксидная эмаль ЭП-140 проектом не предусмотрена.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 320; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
353	272		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,048	0,0480		566,39		566,39	566,39	Добавлено по текущей ВОР: 0,048 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 321; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
354	273		3.13-11-8		Окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,048	0,0480		403,74		403,74	403,74	Добавлено по текущей ВОР: 0,048 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 322; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
Ремонт балок в техническом помещении в подвале																	
355	274		3.70-276-2		Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,084	0,0840		65 451,89		65 451,89	65 451,89	Добавлено по текущей ВОР: 0,084 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; шифр 3.70-276-2. Штукатурка по сетке цементным раствором М150 по КР — норма 3.70-276-2 вместо известковой 3.15-51-2; сетка и вода учтены нормой. Защитная штукатурка проёмов по сетке толщиной 40 мм (ответ проектировщика от 21.09.2026, п.13): к норме 3.70-276-2 (нормативная толщина 17 мм) — коэффициент Кн 2,3529 (отношение проектной толщины 40 мм к нормативной 17 мм) по Прил.4.11 п.4.11.4 ТСН-2001.3-70; раствор и смесь — по норме с тем же коэффициентом. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 324; 23/085-И-КР.ВР, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
356	275		3.13-36-1		Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций при работе на высоте до 2 м, однослойное	100 м2		0,00	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: по КР металл окрашивается эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021, эта система учтена; эпоксидная эмаль ЭП-140 проектом не предусмотрена.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 325; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
357	276		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,22	0,2200		2 595,36		2 595,36	2 595,36	Добавлено по текущей ВОР: 0,22 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 326; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
358	277		3.13-11-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,22	0,2200		1 850,12		1 850,12	1 850,12	Добавлено по текущей ВОР: 0,22 100 м2; шифр 3.13-11-8. Площадь окраски 22 м² по КР; двойной учёт «x2» снят. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 327; 23/085-И-КР.ВР, лист 2
Рама под оборудование на техническом этаже в осях 5-8/Г-Д																	
359	278		3.9-62-1		Изготовление площадок для обслуживания оборудования и трубопроводов	1 т конструкций		0,086	0,0860		16 969,70		16 969,70	16 969,70	Добавлено по текущей ВОР: 0,086 1 т конструкций; шифр 3.9-62-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 329; 23/085-И-КР.ВР, лист 3
360	279		1.1-1-1143		Швеллер №№ 12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т		0,089	0,0888		7 409,57		7 409,57	7 409,57	Добавлено по текущей ВОР: 0,088752 т; шифр 1.1-1-1143. Расход швеллера с учётом отхода 1,032. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 330; 23/085-И-КР.ВР, лист 3
361	280		3.9-33-5		Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций		0,086	0,0860		3 478,14		3 478,14	3 478,14	Добавлено по текущей ВОР: 0,086 1 т конструкций; шифр 3.9-33-5. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 331; 23/085-И-КР.ВР, лист 3
362	281		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2		0,0372	0,0372		438,59		438,59	438,59	Добавлено по текущей ВОР: 0,0372 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01_доб, строка 332; 23/085-И-КР.ВР, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
363	282		3.13-11-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,0372	0,0372		312,60		312,60	312,60	Добавлено по текущей ВОР: 0,0372 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 333; 23/085-И-КР.ВР, лист 3
Расширение проема в осях 2-3/Г-Д (4 проема)																	
364	283		3.9-35-1		Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг. 0,038*4+0,007*4	1 Т		0,18	0,1800		41 533,99		41 533,99	41 533,99	Добавлено по текущей ВОР: 0,18 1 т; шифр 3.9-35-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 335; 23/085-И-КР.ВР, лист 4
365	284		1.1-1-1124		Уголок равнополочный из стали С255, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм	т		0,152	0,1520		10 534,23		10 534,23	10 534,23	Добавлено по текущей ВОР: 0,152 т; шифр 1.1-1-1124. Материал 1.1-1-1112 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1124, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 336; 23/085-И-КР.ВР, лист 4
366	285		1.1-1-1104		Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной, толщина более 4 мм	т		0,028	0,0280		1 847,92		1 847,92	1 847,92	Добавлено по текущей ВОР: 0,028 т; шифр 1.1-1-1104. Материал 1.1-1-1102 исключён Доп.82; применён 1.1-1-1104, как в нормах Доп.82. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 337; 23/085-И-КР.ВР, лист 4
367	286		3.13-9-2		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз. 1,7*4	100 м2		0,068	0,0680		802,59		802,59	802,59	Добавлено по текущей ВОР: 0,068 100 м2; шифр 3.13-9-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 338; 23/085-И-КР.ВР, лист 4
368	287		3.13-11-8		Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. За 2 раза	100 м2		0,068	0,0680		570,96		570,96	570,96	Добавлено по текущей ВОР: 0,068 100 м2; шифр 3.13-11-8. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 339; 23/085-И-КР.ВР, лист 4
Гидроизоляция стен подвала																	
369	288		6.61-26-2		Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	100 м2		1,71	1,7100		109 942,96		109 942,96	109 942,96	Добавлено по текущей ВОР: 1,71 100 м2; шифр 6.61-26-2. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 341; 23/085-И-КР.ВР, лист 5-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
370	289		6.62-31-1		Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	1 м2 поверхно сти		171	171,0000		136 035,52		136 035,52	136 035,52	Добавлено по текущей ВОР: 171 1 м2 поверхности; шифр 6.62-31-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 342; 23/085-И-КР.ВР, лист 5--7
371	290		6.61-27-1		Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов	100 м2		1,71	1,7100		66 094,27		66 094,27	66 094,27	Добавлено по текущей ВОР: 1,71 100 м2; шифр 6.61-27-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 343; 23/085-И-КР.ВР, лист 5--7
372	291		3.8-44-1		Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси гидроизоляционной поверхностной	100 м шва		0,99	0,9900		102 889,89		102 889,89	102 889,89	Добавлено по текущей ВОР: 0,99 100 м шва; шифр 3.8-44-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 344; 23/085-И-КР.ВР, лист 5--7
373	292		23.64.10.110 , п.60		Ремонтный состав "Кальматрон-Шовный"	кг		99	99,0000		14 996,36		14 996,36	14 996,36	Добавлено по текущей ВОР: 99 кг; шифр 23.64.10.110, п.60. Цена по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА к ЛСР 02-01-01, п.60: ООО "ТСК Дипломат" (ИНН 7705935398), прайс-лист от 15.09.2025, стр. 46-51); 178,2 руб./кг с НДС (НДС 20 % на дату прайса, ЗСР 2 %): $178,20 + 1,20 \times 1,02 = 151,47$; база $151,47 + 10,18 = 14,88$; текущая $14,88 \times 10,18 = 151,48$ руб.	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 345; 23/085-И-КР.ВР, лист 5--7
374	293		6.62-26-1		Промывка поверхностей внутренних помещений стен, окрашенных масляными красками	100 м2		1,71	1,7100		11 920,49		11 920,49	11 920,49	Добавлено по текущей ВОР: 1,71 100 м2; шифр 6.62-26-1. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-KP	ВОР 02-01-01_доб, строка 346; 23/085-И-КР.ВР, лист 5--7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
375	294		3.70-3-1		Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной	100 м2 изолируемой поверхности		1,71	1,7100		93 705,64		93 705,64	93 705,64	Добавлено по текущей ВОР: 1,71 100 м2 изолируемой поверхности; шифр 3.70-3-1. Гидроизоляция стен подвала составом проникающего действия (КР п.4) — норма 3.70-3-1 вместо битумной 3.8-2-7; смесь учтена нормой. Цена по ТСН-2001 Доп.82, индексы 217/82 (сентябрь 2025).	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 347; 23/085-И-КР.ВР, лист 5–7
376	295		1.1-1-51		Битум нефтяной кровельный, марка БНК-90/40	т		0,00000	0,0000		0,00		0,00	0,00	Исключено: гидроизоляция стен подвала по норме 3.70-3-1 — сухая смесь проникающая учтена нормой; битумные материалы и отдельный состав не требуются.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 348; 23/085-И-КР.ВР, лист 5–7
377	296		20.59.55.110, п.61		Гидроизоляционный состав "Кальматрон-Эконом"	кг		0,0	0,0000		0,00		0,00	0,00	Учтен материалом открытого ресурса 5745180000 «Смеси сухие для гидроизоляционных работ» нормы 3.70-2-1 (312 кг на 100 м²; ЛСР 02-01-01, поз. 134, 143, 153, 165) по цене КА к ЛСР 02-01-01, п.61.	117/15-AP, 117/15-КР	ВОР 02-01-01 доб, строка 349; 23/085-И-КР.ВР, лист 5–7
ИТОГО										8 573 846,23	55 771 267,78	-3 582 627,52	60 762 486,49	52 188 640,26			

Составил:

